

# Městský úřad Holice

## Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 09679/2012/ŽPSÚ/Kř

Holice 15.8.2012

Č.j.: MUHO/10322/2012

Vyřizuje: Božena Křemenáková  
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

## OZNÁMENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO (STAVEBNÍHO) ŘÍZENÍ

**Vodovody a kanalizace a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, 530 02 Pardubice 2 zastoupená na základě plné moci firmou Multlaqua s.r.o., IČ 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2**

(dále jen "stavebník") dne 20.7.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

### SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO

#### **SO 01 Řád Pardubice – Dašice** k.ú. Černá za Bory, k.ú. Zminný, k.ú. Dašice)

*Vodovodní řád "V1" (Černá za Bory – Zminný)*

Vodovodní řád začíná napojením na stávající potrubí v obci Černá za Bory v křižovatce ulic Zmínská a Hostovická u stávající kapličky. Řád je veden podél místní komunikace v zeleném pásu, dále podél komunikace II/355, lesní cestou kolem lokality „U Dubu“ kde bude osazena odbočka ukončena zásepku. Vodovodní řád pokračuje lesní cestou, dále podél komunikace II/355 až do obce Zminný. V západní části bude zřízena měrná šachta a poté je vodovodní řád napojen na stávající vodovodní řád.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Křížení komunikací a železniční trati (Praha-Česká Třebová) bude provedeno pomocí protlaků. V případě že je technicky nemožné provést protlak bude křížení provedeno pomocí překopu.

#### *Vodovodní řád "V2" (Zminný)*

Propojovací vodovodní řád v obci Zminný. Napojení na stávající vodovodní řád před silničním mostem přes vodní tok Zmínka. V místě napojení bude osazen zemní uzávěr. Vodovodní řád je veden vodním tokem a dále ve stávajícím chodníku, kde bude napojen na stávající vodovod. Před napojením bude osazen zemní uzávěr. V úseku za vodním tokem dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu.

V nejnižším místě vodovodního řadu bude osazen hydrant-kalník.

Křížení vodního toku bude provedeno pomocí protlaku.

#### *Vodovodní řád "V3" (Zminný – Dašice)*

Nový propojovací vodovod mezi obcemi Zminný a Dašice. Napojení na stávající vodovod je na východním okraji zástavby obce Zminný, kde bude osazen zemní uzávěr. Vodovod je veden

v orné půdě, v silničním příkopu. Před obcí Dašice vodovodní řád bude křížit meliorační příkop. Na křižovatce ulic Křiženského a U Kasáren v obci Dašice bude napojen na stávající vodovod. Místě napojení bude osazen zemní uzávěr.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Křížení komunikace a melioračního příkopu bude provedeno pomocí protlaku.

k.ú. Černá za Bory:

350/1, 341/11, 160/5, 372/1, 372/4, 341/13, 341/15, 350/2

k.ú. Zminný:

61/4, 437/1, 348/19, 424/34, 432/7, 448, 105/10, 456/7, 61/2, 432/4, 292/11, 291/1, 291/10, 291/5, 348/42, 348/27, 291/3, 291/11, 291/2, 291/9, 291/8, 291/6, 302/1, 302/2, 424/35, 456/26, 432/6

k.ú. Dašice:

1313/1, 2193/3, 1313/13, 2190/6, 2193/1, 1486, 1490/28, 1476/1, 2206/4, 1490/7, 1485/2, 1313/15, 2190/2, 1302/6, 2206/3, 1490/29, 1441/49, 1441/52, 1441/53, 2193/32, 2193/37, 1441/2, 1441/51, 2193/40, 1441/46, 1471, 1302/20, 1294/1, 1302/2, 1441/8

#### **SO 02.3 Řád Prachovice – Dolní Roveň** (k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň)

Výstavba vodovodního řadu začíná napojením na vodovod Prachovice (SO 02.2 Řád Prachovice) v kraji komunikace. Dále pokračuje v nezastavěném území mezi obcemi Prachovice u Dašic a Dolní Roveň. Na konci plánované zástavby (rozparcelování) v obci Dolní Roveň dojde k přepojení stávajících vodovodních řadů. Vodovod bude pokračovat podél komunikace k rybníčku, kde bude ukončen v komunikaci. V místě ukončení vodovodu bude následně napojen vodovodní řád (SO 03 Řád Roveň Skupinového vodovodu Holicko).

k.ú. Prachovice u Dašic:

298/2, 236, 363/3, 244/3, 360/1, 296/2, 299, 241, 296/1, 237/1, 237/2, 229, 349/1

k.ú. Dolní Roveň:

281/1, 281/1 v PK, 281/5 (281/2 v PK), 1305, 249/1,

#### **SO 03 Řád Roveň** (k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň)

Výstavba řadu začíná napojením na vodovodní řád (SO 02.3 Řád Prachovice – Dolní Roveň) v křižovatce komunikace III/32256 a místní komunikace, ve vzdálenosti od kraje komunikace cca 3m. Vodovodní řád dále pokračuje v místní komunikaci okolo rybníčku. V místě, kde trasa vodovodu vede v místní komunikaci okolo rybníčku bude ze zahrad vymístěn stávající vodovod. Trasa nového řadu je posunuta do místní komunikace. Stávající řád bude v tomto úseku zrušen a přípojky přepojeny na nový vodovod. Zrušené části vodovodu budou zaslepeny a ponechány v zemi.

Dále trasa vodovodu obchází rybníček v místní komunikaci, podchází místní vodoteč (Točivý potok). Trasa přechodu Točivého potoka bude vedena v trase stávajícího rušeného vodovodu.

Za přechodem potoka vodovod vstupuje do místní komunikace v jejím pravém jízdním pruhu, vede dále v místní komunikaci. Před železničním přejezdem se trasa vodovodu napojuje na stávající trasu rušeného vodovodu.

Za protlakem železničního přejezdu u domu na pozemku parc.č. st.203, vodovod odbočí doleva do komunikace a cca v polovině pravého jízdního pruhu, vede až k domu na pozemku parc.č. 208. Vodovod zde vstupuje do trasy stávajícího rušeného vodovodu vpravo od komunikace v zeleném pásu vedle komunikace.

U domu na pozemku parc.č.8 jsou na stávajícím vodovodu osazeny 2 armaturní šachty (AŠ2, AŠ3). V těchto armaturních šachtách dojde k odpojení nefunkčních vodovodních řadů vedoucích k vodojemu Praška.

Dále vodovod kolmo přechází místní komunikaci a v trase stávajících rušených dvou vodovodních řadů vede trasa vodovodu v zeleném pásu, případně na rozhraní komunikace a zeleného pásu vedle místní obslužné komunikace vedoucí podél fotbalového hřiště směrem

k Lodrantce. Při přechodu místní vodoteče Lodrantky a silnice II/322 bude proveden protlak a potrubí bude uloženo v chrániče  
Vodovodní řad bude ukončen napojením na stávající vodovod vedoucí v chodníku podél komunikace II/322.

k.ú. Dolní Roveň:  
317, 1295/28, 1394, 1400, 1295/30, 1401, 1305, 1382, 1295/25,

k.ú. Horní Roveň:  
1612/1, 1556/10, 1635, 1610/1, 1615/183, 1615/223, 1615/224, 1633, 1615/188, 1556/1, 1615/220, 1617/1,

#### **SO 04 Centrální ČS (k.ú. Horní Roveň)**

Čerpací stanice v objektu o půdorysných rozměrech 6,0 x 7,0 m. Kolem vlastního objektu ČS je malý oplocený areál. V oploceném areálu ČS se nacházejí zpevněné plochy pro příjezd k ČS a travnaté plochy. K areálu ČS je příjezd přes stávající svodnici, kde je navržen propustek. Střecha ČS je odvodněna do svodnice pomocí přípojky a výústního objektu. Do této přípojky budou přivedeny případné průsakové a úkapové vody (pitná voda). V ČS je stavební rezerva pro případné umístění dochlorovacího zařízení.

ČS bude napojena na elektrickou energii pomocí přípojky vn ze stávajícího nadzemního vedení vn. V areálu ČS je navržena trafostanice, ze které bude k ČS přivedena elektrická energie o napětové hladině nn.

k.ú. Horní Roveň  
845, 846, 672/17, 847, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1112/1, 985/1, 986

#### **SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo (k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín, k.ú. Holice v Čechách)**

Vodovodní řad vedoucí od napojení na stávající vodovod po vstup do centrální čerpací stanice a vodovodní řad vedoucí z čerpací stanice do vodojemu Holice.

V místě příčného přechodu železniční trati protlakem a příčného přechodu silnice I/35 a I/36 protlakem bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče. V místě příčného a podélného přechodu komunikace III. třídy (III/3182, III/3181) protlakem bude materiál se zesílenou ochrannou vrstvou k protlačování

k.ú. Horní Roveň:  
1615/220, 847, 1633, 1615/70, 742/1, 1615/220, 1615/222, 742/7, 742/9, 742/8, 740, 1642/2, 1642/4, 1642/3, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1529, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1540/1, 1112/1, 985/1, 986, 993, 996/2, 997/1, 1000/1, 1004/3, 1006/3, 1006/4

k.ú. Ostřetín:  
1802/2, 1994/1, 1988/1, 1996, 1879, 459/4 v PK, 1798 v PK, 460/10 v PK, 530/28, 2050/30, 475/10, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 1805/20 – změna číslování parcel

k.ú. Holice v Čechách:  
čísla pozemků jsou před digitalizací území (k.ú. Holice v Čechách – místní část „Koudelka“)  
2125, 3195/2, 2804/1, 2869/1, 2795/1, 3195/1, 3445/49, 3972/11, 3972/88, 3561, 3554/26, 3554/17, 3567/1, 2422/5, 3446/44, 3446/45, 3446/48, 3446/50, 3446/51, 3446/49, 3446/53, 3446/60, 6040/98, 6040/100, 6209/2, 6251/29, 2218/19, 2218/99, 2822/43, 2795/4, 3446/46, 3454/50, 3454/68, 3446/56, 3453/3, 3445/29, 3465,

#### **SO 06 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP (k.ú. Holice v Čechách)**

Rekonstrukce vodovodního řadu, která bude vedena ve dvou částech. V první části dojde k rekonstrukci propoje z armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do vodojemu Koudelka-htp. V druhé části dojde k rekonstrukci potrubí, které vede od armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do armaturní šachty AŠ2 umístěné u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka.

Budou provedeny dvě úpravy v armaturní komoře vodojemu Koudelka-DTP (výměna stávajícího čerpadla za nové čerpadlo; úpravy v armaturní komoře - do akumulace vodojemu přivedena dopravovaná voda z čerpací stanice v obci Horní Roveň.

#### **Vodovodní řad "V1"**

Rekonstrukce stávajícího potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a samotným vodojemem Koudelka-HTP v severní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně totožných výškových poměrů potrubí. Trasa nového potrubí bude vedena převážně v zeleném pásu, křížení pod komunikací III.tř./3181 (křížení bude provedeno přednostně protlakem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové. Nový vodovodní řad bude veden v trase stávajícího potrubí

#### **Vodovodní řad "V2"**

Rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a armaturní šachtou AŠ2, která se nachází u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně stejných výškových poměrů potrubí. Trasa potrubí bude vedena v převážně části v zeleném pásu, v jednom případě dojde ke křížení místní komunikace (křížení bude provedeno překopem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové.

#### **Úpravy vodojemu Koudelka-DTP**

Výměna části stávající technologie umožňující přečerpávání vody z tohoto vodojemu do vodojemu Koudelka-HTP. Výměna technologie - odstranění stávajícího čerpadla včetně většiny stávajících armatur a dosazení dvou nových čerpadel potřebného výkonu. Společně s osazením nových čerpadel dojde k instalaci nových potřebných armatur, zajišťujících potřebné přečerpávání.

V druhém případě dojde v armaturní komoře k průchodu potrubí, které bude navazovat při hranici samotné armaturní komory na výtlač veden z čerpací stanice v obci Horní Roveň

V místech před armaturní komorou bude navržené potrubí výtlaču přecházet na soustavu tvořenou z přírubových armatur. Potrubí bude za zdí armaturní komory bude zredukováno a dále vedeno na druhý konec komory, kde bude potrubí rozdějeno pomocí přírubového T-kusu a následně dvě potrubí budou zredukována. První potrubí bude vedeno svisle přímo do akumulační části vodojemu a poté zaústěno do jedné ze dvou nádrží vodojemu. V druhém případě bude potrubí vedeno podél stěny na druhý konec armaturní komory a kde bude potrubí vedeno svisle vzhůru, a poté bude přecházet do akumulační místnosti, kde bude vyústěno do druhé akumulační nádrže vodojemu.

Na přírubovém potrubí bude osazeno elektro-šoupě. Na jednotlivé větve potrubí budou osazeny uzavíratelné klapky.

k.ú. Holice v Čechách:  
3472/1, 3972/88, 3972/11, 3792/1, 3587/2, 3596/2, 3596/4, 3446/60, 3596/1, 3972/67, 3972/66, 3446/63, 3587/4, 3576/8, 3576/11

#### **SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín (k.ú. Ostřetín)**

Výstavba nové čerpací stanice pitné vody včetně přípojky NN. Součástí objektu je výstavba obslužné příjezdové komunikace k čerpací stanici.

#### **Stavební část ČS**

Stavební část čerpací stanice pitné vody bude tvořena jako prefabrikát obdélníkového půdorysu. Vrchní část čerpací stanice bude osazena pojízdným poklopem opatřeným zámkem proti možnému vniknutí nepovolaných osob. Čerpací stanice bude osazena na vnitřní stěně kompozitovým žebříkem

**Technologická část ČS**

Čerpací stanice bude osazena dvěma čerpadly, která budou tvořit soustavu vzájemného doplňování. Čerpadla budou mít totožnou specifikaci a budou opatřeny o systém ovládání včetně dálkového přenosu. Stanice bude dále opatřena potřebnými armaturami

**Přípojka NN pro ČS**

Bude zřízena přípojka NN pro čerpací stanici. Přípojka bude po napojení ze stávajícího rozvaděče na severní hranici pozemku vedena v zeleném pásu až do místa napojení na nově vybudovaný venkovní rozvaděč čerpací stanice.

**Obslužná příjezdová komunikace**

Pro příjezd k čerpací stanici v areálu vodojemu bude zřízena obslužná příjezdová komunikace. Komunikace bude vedena od příjezdové brány v oplocení na západní straně areálu až po samotnou čerpací stanici. Komunikace bude vybudována nasypáním makadamu na ochrannou geotextilii a jejím řádným zhutněním.

k.ú. Ostřetín:  
1113/9 (1044 v PK)

**SO 09 Řad ČS Ostřetín - Horní Jelení** (k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Jelení)

Výstavba vodovodního řadu z vodojemu obce Ostřetín do vodovodní sítě obce Horní Jelení, která zahrnuje výstavbu vodovodního řadu včetně potřebných armatur. V místě podchodu potrubí pod komunikací III. tř./30511 bude potrubí uloženo v chrániče.

Vodovodní řad bude napojen na zásobovací potrubí zemního vodojemu ve východní části obce Ostřetín, potrubí povede do čerpací stanice vybudované v areálu vodojemu. Vodovodní řad z čerpací stanice bude dále umístěn v pozemcích orné půdy, kde bude veden jižně až k intravilánu obce Ostřetín. V těchto místech dojde k umístění potrubí do tělesa komunikace III. tř./30511 (otevřený výkop), dále bude potrubí uloženo znovu v pozemcích orné půdy, kde bude položeno v souběhu se stávajícím plynovodem STL. V tomto souběhu potrubí pokračuje až do míst, kde bude potrubí přecházet do pozemků plnicích funkcí lesa. V těchto pozemcích bude potrubí vedeno až na hranici katastrálního území obce Horní Jelení. V těchto místech přechází potrubí pomocí podélného protlaku komunikací III. tř./30511, kde je dále vedeno v zeleném přílehlém pásu na hranici pozemku této komunikace podélně se stávajícím plynovodem STL. Na začátku obce Horní Jelení je potrubí vodovodního řadu napojeno na stávající vodovodní síť obce Horní Jelení.

Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-vzdušník nebo hydrant-kalník.

k.ú. Ostřetín:  
1113/9, 1902/1, 1039/1, 188/1, 192 v PK, 1040 v PK, 189, 190/3, 1113/12, 1113/50, 113/52, 2080/7, 186/8, 1113/17, 1113/16, 1113/6, 1042/1, 1042/7, 1042/6, 1802/2, 1994/1, 1988/1, 1996, 1879, 459/4 v PK, 459/1 v PK, 458/2 v PK, 1878 v PK, 1802/1 v PK, 1798 v PK, 1757/9, 460/11 v PK, 460/10 v PK, 460/4 v PK, 460/3 v PK, 1113/9, 1902/1, 1039/1, 1044 v PK, 188/1, 202/1, 1118 v PK, 1113 v PK, 1041 v PK, 192 v PK, 1060 v PK, 1049 v PK, 1040 v PK, 189, 190/3, 2125, 1113/9 (1044 v PK), 1059 v PK

k.ú. Horní Jelení:  
926/1

**SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška** (k.ú. Holice v Čechách)

Úprava technologie spočívá v přidání jednoho čerpadla opatřeného o instalaci regulace tlaků včetně úprav ovládání a signalizace v rámci soustavy.

k.ú. Holice v Čechách:  
2035/11

**SO 11 - Řad do ČS Muška do JZ sektoru** (k.ú. Holice v Čechách)

Výměna vodovodního řadu z původního profilu DN 100 za DN 200 a výměnu šoupat na dvou místech u čerpací stanice pohonných hmot.

Výměna vodovodu v ulici Hradecká od čerpací stanice pohonných hmot po křižení s ulicí Havlíčkovou. Trasa je převážně vedena v komunikaci I. třídy,

k.ú. Holice v Čechách:

2035/29, 2035/3, 2035/30, 2035/31, 428/1, 2391/18, 2391/30, 430, 2391/29, 427/1

**SO 17 Ovládání a signalizace**

Bude sloužit pro všechny vpředu uvedené objekty

Rozsah:

Na všech nových a rekonstruovaných objektech budou osazeny nové stanice dispečinku. Jako součást objektu bude doplněno a upraveno centrální pracoviště dispečinku v Pardubicích a podružná stanice na provozu Holice

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona

**oznamuje zahájení vodoprávního (stavebního) řízení**

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy

Protože podaná žádost obsahuje všechny náležitosti a podklady pro posouzení, upouští vodoprávní úřad od místního šetření v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Účastníci řízení i orgány státní správy mohou své připomínky závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy k uvedené stavbě uplatnit nejpozději

**do 10 ti dnů ode dne oznámení,**

jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad dále dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k veškerým podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst.3 správního řádu. Po uplynutí této lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8,00 -12,00 a 13,00 - 17,00 a pátek 8,00 - 12,00 hodin).

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Helena Sedláková  
zástupce vedoucího odboru životního prostředí a stavební úřad

otisk úředního razítka

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HOLICE**  
26

Město Dašice, Obec Dolní Roveň, Obec Ostřetín, Statutární město Pardubice obvod IV, Město Horní Jelení žádáme o vyvěšení tohoto oznámení – vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklém. **Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení – vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmutí na odbor životního prostředí Městského úřadu Holice.** Toto oznámení – vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce Městského úřadu Holice.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou) dle § 27 odst. 1 písm. správního řádu a dle §109 odst.1 stavebního zákona  
Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdgx3v  
zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

Vlastníci pozemků a zařízení dotčených stavbou a ostatní účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou  
dle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 115 odst.8 vodního zákona a § 114 správního řádu

Obec, na jejím území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Dašice (Dašice, Zminný, Prachovice)  
Obec Dolní Roveň (Dolní Roveň, Horní Roveň)  
Obec Ostřetín (Ostřetín)  
Statutární město Pardubice obvod IV (Černá za Bory)  
Město Horní Jelení ( Horní Jelení)  
Město Holice ( Holice)

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69  
sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86  
sídlo: Klášterní č.p. 54, 530 02 Pardubice 2  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9  
sídlo: Komenského č.p. 125, 530 02 Pardubice 2  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9  
sídlo: Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice 2  
Magistrát Města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z  
sídlo: Perštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2  
Magistrát Města Pardubic, odbor životního prostředí – vodopravní úřad, IDDS: ukzbx4z  
sídlo: Perštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2  
Policie ČR Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, DI HK, IDDS: urnai6d  
sídlo: Mrštíkova č.p. 541, 500 09 Hradec Králové 9  
Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6  
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice

Na vyžádání:

Správa železniční dopravní cesty s.o. SDC Pardubice, Hlaváčova 206, Pardubice 53002