

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 09679/2012/ŽPSÚ/Kř
Č.j.: MUHO/12570/2012
Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba
Tel.: 466741262
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

Holice 1.10.2012

ROZHODNUTÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 115 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 70 správního řádu

rozhodl

v řízení z moci úřední

o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí

ze dne 29.9.2012 pod č.j. MUHO/12231/2012, které se týká povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona :

SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO

na pozemcích k.ú. Holice v Čechách, Ostřetin, Horní Roveň, Dolní Roveň, Prachovice u Dašic, Černá za Bory, Dašice, Zminný, Horní Jelení

(dále jen "stavba").

Původní nesprávné znění –

SO 01 Řád Pardubice – Dašice k.ú. Černá za Bory, k.ú. Zminný, k.ú. Dašice)

Vodovodní řád "V1" (Černá za Bory – Zminný)

Vodovodní řád začíná napojením na stávající potrubí v obci Černá za Bory v křižovatce ulic Zminská a Hostovická u stávající kapličky. Řád je veden podél místní komunikace v zeleném pásu, dále podél komunikace II/355, lesní cestou kolem lokality „U Dubu“ kde bude osazena odbočka ukončena zásepkou. Vodovodní řád pokračuje lesní cestou, dále podél komunikace II/355 až do obce Zminný. V západní části bude zřízena měrná šachta a poté je vodovodní řád napojen na stávající vodovodní řád.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Č.j. MUHO/12570/2012

str. 2

Křížení komunikací a železniční trati (Praha-Česká Třebová) bude provedeno pomocí protlaků. V případě že je technicky nemožné provést protlak bude křížení provedeno pomocí překopu.

Vodovodní řád "V2" (Zminný)

Propojovací vodovodní řád v obci Zminný. Napojení na stávající vodovodní řád před silničním mostem přes vodní tok Zmínka. V místě napojení bude osazen zemní uzávěr. Vodovodní řád je veden vodním tokem a dále ve stávajícím chodníku, kde bude napojen na stávající vodovod. Před napojením bude osazen zemní uzávěr. V úseku za vodním tokem dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řádu.

V nejnižším místě vodovodního řádu bude osazen hydrant-kalník.

Křížení vodního toku bude provedeno pomocí protlaku.

Vodovodní řád "V3" (Zminný – Dašice)

Nový propojovací vodovod mezi obcemi Zminný a Dašice. Napojení na stávající vodovod je na východním okraji zástavby obce Zminný, kde bude osazen zemní uzávěr. Vodovod je veden v orné půdě, v silničním příkopu. Před obcí Dašice vodovodní řád bude křížit meliorační příkop. Na křižovatce ulic Kříčenského a U Kasáren v obci Dašice bude napojen na stávající vodovod. Místě napojení bude osazen zemní uzávěr.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Křížení komunikace a melioračního příkopu bude provedeno pomocí protlaku.

k.ú. Černá za Bory:

350/1, 341/11, 160/5, 372/1, 372/4, 341/13, 341/15, 350/2

k.ú. Zminný:

61/4, 437/1, 348/19, 424/34, 432/7, 448, 105/10, 456/7, 61/2, 432/4, 292/11, 291/1, 291/10, 291/5, 348/42, 348/27, 291/3, 291/11, 291/2, 291/9, 291/8, 291/6, 302/1, 302/2, 424/35, 456/26, 432/6

k.ú. Dašice:

1313/1, 2193/3, 1313/13, 2190/6, 2193/1, 1486, 1490/28, 1476/1, 2206/4, 1490/7, 1485/2, 1313/15, 2190/2, 1302/6, 2206/3, 1490/29, 1441/49, 1441/52, 1441/53, 2193/32, 2193/37, 1441/2, 1441/51, 2193/40, 1441/46, 1471, 1302/20, 1294/1, 1302/2, 1441/8

SO 02.3 Řád Prachovice – Dolní Roveň (k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň)

Výstavba vodovodního řádu začíná napojením na vodovod Prachovice (SO 02.2 Řád Prachovice) v kraji komunikace. Dále pokračuje v nezastavěném území mezi obcemi Prachovice u Dašic a Dolní Roveň. Na konci plánované zástavby (rozparcelování) v obci Dolní Roveň dojde k přepojení stávajících vodovodních řádů. Vodovod bude pokračovat podél komunikace k rybníčku, kde bude ukončen v komunikaci. V místě ukončení vodovodu bude následně napojen vodovodní řád (SO 03 Řád Roveň Skupinového vodovodu Holicko).

k.ú. Prachovice u Dašic:

298/2, 236, 363/3, 244/3, 360/1, 296/2, 299, 241, 296/1, 237/1, 237/2, 229, 349/1

k.ú. Dolní Roveň:

281/1, 281/1 v PK, 281/5 (281/2 v PK), 1305, 249/1,

SO 03 Řád Roveň (k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň)

Výstavba řádu začíná napojením na vodovodní řád (SO 02.3 Řád Prachovice – Dolní Roveň) v křižovatce komunikace III/32256 a místní komunikace, ve vzdálenosti od kraje komunikace cca 3m. Vodovodní řád dále pokračuje v místní komunikaci okolo rybníčku. V místě, kde trasa vodovodu vede v místní komunikaci okolo rybníčku bude ze zahrad vymístěn stávající vodovod. Trasa nového řádu je posunuta do místní komunikace. Stávající řád bude v tomto úseku zrušen

a přípojky připojeny na nový vodovod. Zrušené části vodovodu budou zaslepeny a ponechány v zemi.

Dále trasa vodovodu obchází rybníček v místní komunikaci, podchází místní vodoteč (Točivý potok). Trasa přechodu Točivého potoka bude vedena v trase stávajícího rušeného vodovodu.

Za přechodem potoka vodovod vstupuje do místní komunikace v jejím pravém jízdním pruhu, vede dále v místní komunikaci. Před železničním přejezdem se trasa vodovodu napojuje na stávající trasu rušeného vodovodu.

Za protlakem žel. přejezdu u domu na pozemku parc.č. st.203, vodovod odbočí doleva do komunikace a cca v polovině pravého jízdního pruhu, vede až k domu na pozemku parc.č. 208. Vodovod zde vstupuje do trasy stávajícího rušeného vodovodu vpravo od komunikace v zeleném pásu vedle komunikace.

U domu na pozemku parc.č.8 jsou na stávajícím vodovodu osazeny 2 armaturní šachty (AŠ2, AŠ3). V těchto armaturních šachtách dojde k dopojení nefunkčních vodovodních řadů vedoucích k vodojemu Praška.

Dále vodovod kolmo přechází místní komunikaci a v trase stávajících rušených dvou vodovodních řadů vede trasa vodovodu v zeleném pásu, případně na rozhraní komunikace a zeleného pásu vedle místní obslužné komunikace vedoucí podél fotbalového hřiště směrem k Lodrantce. Při přechodu místní vodoteče Lodrantky a silnice II/322 bude proveden protlak a potrubí bude uloženo v chrániče.

Vodovodní řad bude ukončen napojením na stávající vodovod vedoucí v chodníku podél komunikace II/322.

k.ú. Dolní Roveň:

317, 1295/28, 1394, 1400, 1295/30, 1401, 1305, 1382, 1295/25,

k.ú. Horní Roveň:

1612/1, 1556/10, 1635, 1610/1, 1615/183, 1615/223, 1615/224, 1633, 1615/188, 1556/1, 1615/220, 1617/1,

SO 04 Centrální ČS (k.ú. Horní Roveň)

Čerpací stanice v objektu o půdorysných rozměrech 6,0 x 7,0 m. Kolem vlastního objektu ČS je malý oplocený areál. V oploceném areálu ČS se nacházejí zpevněné plochy pro příjezd k ČS a travnaté plochy. K areálu ČS je příjezd přes stávající svodnici, kde je navržen propustek. Střecha ČS je odvodněna do svodnice pomocí přípojky a výústního objektu. Do této přípojky budou přivedeny případné průsakové a úkapové vody (pitná voda). V ČS je stavební rezerva pro případné umístění dochlorovacího zařízení.

ČS bude napojena na elektrickou energii pomocí přípojky vn ze stávajícího nadzemního vedení vn. V areálu ČS je navržena trafostanice, ze které bude k ČS přivedena elektrická energie o napěťové hladině nn.

k.ú. Horní Roveň

845, 846, 672/17, 847, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1112/1, 985/1, 986

SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo (k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín, k.ú. Holice v Čechách)

Vodovodní řad vedoucí od napojení na stávající vodovod po vstup do centrální čerpací stanice a vodovodní řad vedoucí z čerpací stanice do vodojemu Holice.

V místě příčného přechodu železniční trati protlakem a příčného přechodu silnice I/35 a I/36 protlakem bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče. V místě příčného a podélného přechodu komunikace III. třídy (III/3182, III/3181) protlakem bude materiál se zesílenou ochrannou vrstvou k protlačování

k.ú. Horní Roveň:

1615/220, 847, 1633, 1615/70, 742/1, 1615/220, 1615/222, 742/7, 742/9, 742/8, 740, 1642/2, 1642/4, 1642/3, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1529, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1540/1, 1112/1, 985/1, 986, 993, 996/2, 997/1, 1000/1, 1004/3, 1006/3, 1006/4

k.ú. Ostřetín:

1802/2, 1994/1, 1988/1, 1996, 1879, 459/4 v PK, 1798 v PK, 460/10 v PK, 530/28, 2050/30, 475/10, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 1805/20 – změna číslování parcel

k.ú. Holice v Čechách:

čísla pozemků jsou před digitalizací území (k.ú. Holice v Čechách – místní část „Koudelka“) 2125, 3195/2, 2804/1, 2869/1, 2795/1, 3195/1, 3445/49, 3972/11, 3972/88, 3561, 3554/26, 3554/17, 3567/1, 2422/5, 3446/44, 3446/45, 3446/48, 3446/50, 3446/51, 3446/49, 3446/53, 3446/60, 6040/98, 6040/100, 6209/2, 6251/29, 2218/19, 2218/99, 2822/43, 2795/4, 3446/46, 3454/50, 3454/68, 3446/56, 3453/3, 3445/29, 3465,

SO 06 ČS Holice, výtak do vodojemu Holice HP (k.ú. Holice v Čechách)

Rekonstrukce vodovodního řadu, která bude vedena ve dvou částech. V první části dojde k rekonstrukci propoje z armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do vodojemu Koudelka-HP. V druhé části dojde k rekonstrukci potrubí, které vede od armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do armaturní šachty AŠ2 umístěné u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka.

Budou provedeny dvě úpravy v armaturní komoře vodojemu Koudelka-DTP (výměna stávajícího čerpadla za nové čerpadlo; úpravy v armaturní komoře - do akumulace vodojemu přivedena dopravovaná voda z čerpací stanice v obci Horní Roveň.

Vodovodní řad "V1"

Rekonstrukce stávajícího potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a samotným vodojemem Koudelka-HTP v severní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně totožných výškových poměrů potrubí. Trasa nového potrubí bude vedena převážně v zeleném pásu, křížení pod komunikací III. tř./3181 (křížení bude provedeno přednostně protlakem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové. Nový vodovodní řad bude veden v trase stávajícího potrubí

Vodovodní řad "V2"

Rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a armaturní šachtou AŠ2, která se nachází u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně stejných výškových poměrů potrubí. Trasa potrubí bude vedena v převážně části v zeleném pásu, v jednom případě dojde ke křížení místní komunikace (křížení bude provedeno překopem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové.

Úpravy vodojemu Koudelka-DTP

Výměna části stávající technologie umožňující přečerpávání vody z tohoto vodojemu do vodojemu Koudelka-HTP. Výměna technologie - odstranění stávajícího čerpadla včetně většiny stávajících armatur a dosazení dvou nových čerpadel potřebného výkonu. Společně s osazením nových čerpadel dojde k instalaci nových potřebných armatur, zajišťujících potřebné přečerpávání.

V druhém případě dojde v armaturní komoře k průchodu potrubí, které bude navazovat při hranici samotné armaturní komory na výtak veden z čerpací stanice v obci Horní Roveň

V místech před armaturní komorou bude navržená potrubí výtaku přecházet na soustavu tvořenou z přírubových armatur. Potrubí bude ze stěn armaturní komory bude zredukováno a dále vedeno na druhý konec komory, kde bude potrubí rozděleno pomocí přírubového T-kusu a následně dvě potrubí budou zredukována. První potrubí bude vedeno svisle přímo do akumulační části vodojemu a poté zaústěno do jedné ze dvou nádrží vodojemu. V druhém případě bude potrubí vedeno podél stěny na druhý konec armaturní komory a kde bude potrubí vedeno svisle vzhůru, a poté bude přecházet do akumulační místnosti, kde bude vyústěno do druhé akumulační nádrže vodojemu.

Na přívodním potrubí bude osazeno elektro-šoupě. Na jednotlivé větve potrubí budou osazeny uzavíratelné klapky.

k.ú. Holice v Čechách:

3472/1, 3972/88, 3972/11, 3792/1, 3587/2, 3596/2, 3596/4, 3446/60, 3596/1, 3972/67, 3972/66, 3446/63, 3587/4, 3576/8, 3576/11

SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín (k.ú. Ostřetín)

Výstavba nové čerpací stanice pitné vody včetně přípojky NN,. Součástí objektu je výstavba obslužné příjezdové komunikace k čerpací stanici.

Stavební část ČS

Stavební část čerpací stanice pitné vody bude tvořena jako prefabrikát obdélníkového půdorysu. Vrchní část čerpací stanice bude osazena pojízdným poklopem opatřeným zámkem proti možnému vniknutí nepovolaných osob. Čerpací stanice bude osazena na vnitřní stěně kompozitovým žebříkem

Technologická část ČS

Čerpací stanice bude osazena dvěma čerpadly, která budou tvořit soustavu vzájemného doplňování. Čerpadla budou mít totožnou specifikaci a budou opatřeny o systém ovládání včetně dálkového přenosu. Stanice bude dále opatřena potřebnými armaturami

Přípojka NN pro ČS

Bude zřízena přípojka NN pro čerpací stanici. Přípojka bude po napojení ze stávajícího rozvaděče na severní hranici pozemku vedena v zeleném pásu až do místa napojení na nově vybudovaný venkovní rozvaděč čerpací stanice.

Obslužná příjezdová komunikace

Pro příjezd k čerpací stanici v areálu vodojemu bude zřízena obslužná příjezdová komunikace. Komunikace bude vedena od příjezdové brány v oplocení na západní straně areálu až po samotnou čerpací stanici. Komunikace bude vybudována nasypáním makadamu na ochrannou geotextilii a jejím řádným zhutněním.

k.ú. Ostřetín:

1113/9 (1044 v PK)

SO 09 Řád ČS Ostřetín - Horní Jelení (k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Jelení)

Výstavba vodovodního řadu z vodojemu obce Ostřetín do vodovodní sítě obce Horní Jelení, která zahrnuje výstavbu vodovodního řadu včetně potřebných armatur. V místě podchodu potrubí pod komunikací III. tř./30511 bude potrubí uloženo v chrániče.

Vodovodní řad bude napojen na zásobovací potrubí zemního vodojemu ve východní části obce Ostřetín, potrubí povede do čerpací stanice vybudované v areálu vodojemu. Vodovodní řad z čerpací stanice bude dále umístěn v pozemcích orné půdy, kde bude veden jižně až k intravilánu obce Ostřetín. V těchto místech dojde k umístění potrubí do tělesa komunikace III. tř./30511 (otevřený výkop), dále bude potrubí uloženo znovu v pozemcích orné půdy, kde bude položeno v souběhu se stávajícím plynovodem STL. V tomto souběhu potrubí pokračuje až do míst, kde bude potrubí přecházet do pozemků plnicích funkcí lesa. V těchto pozemcích bude potrubí vedeno až na hranici katastrálního území obce Horní Jelení. V těchto místech přechází potrubí pomocí podélného protlaku komunikaci III. tř./30511, kde je dále vedeno v zeleném přílehlém pásu na hranici pozemku této komunikace podélně se stávajícím plynovodem STL. Na začátku obce Horní Jelení je potrubí vodovodního řadu napojeno na stávající vodovodní síť obce Horní Jelení.

Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-vzdušník nebo hydrant-kalník.

k.ú. Ostřetín:

1113/9, 1902/1, 1039/1, 188/1, 192 v PK, 1040 v PK, 189, 190/3, 1113/12, 1113/50, 113/52, 2080/7, 186/8, 1113/17, 1113/16, 1113/6, 1042/1, 1042/7, 1042/6, 1802/2, 1994/1, 1988/1, 1996, 1879, 459/4 v PK, 459/1 v PK, 458/2 v PK, 1878 v PK, 1802/1 v PK, 1798 v PK, 1757/9,

460/11 v PK, 460/10 v PK, 460/4 v PK 460/3 v PK, 1113/9, 1902/1, 1039/1, 1044 v PK, 188/1, 202/1, 1118 v PK, 1113 v PK, 1041 v PK, 192 v PK, 1060 v PK, 1049 v PK, 1040 v PK, 189, 190/3, 2125, 1113/9 (1044 v PK), 1059 v PK

k.ú. Horní Jelení:

926/1

SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška (k.ú. Holice v Čechách)

Úprava technologie spočívá v přidání jednoho čerpadla opatřeného o instalaci regulace tlaků včetně úprav ovládání a signalizace v rámci soustavy.

k.ú. Holice v Čechách:

2035/11

SO 11 - Řád do ČS Muška do JZ sektoru (k.ú. Holice v Čechách)

Výměna vodovodního řadu z původního profilu DN 100 za DN 200 a výměnu šoupát na dvou místech u čerpací stanice pohonných hmot.

Výměna vodovodu v ulici Hradecká od čerpací stanice pohonných hmot po křižení s ulicí Havlíčkovou. Trasa je převážně vedena v komunikaci I. třídy,

k.ú. Holice v Čechách:

2035/29, 2035/3, 2035/30, 2035/31, 428/1, 2391/18, 2391/30, 430, 2391/29, 427/1

SO 17 Ovládání a signalizace

Bude sloužit pro všechny vpředu uvedené objekty

Rozsah:

Na všech nových a rekonstruovaných objektech budou osazeny nové stanice dispečinku. Jako součást objektu bude doplněno a upraveno centrální pracoviště dispečinku v Pardubicích a podružná stanice na provozu Holice.

Správné znění –

SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO

na pozemcích k.ú. Holice v Čechách, Ostřetín, Horní Roveň, Dolní Roveň, Prachovice u Dašic, Černá za Bory, Dašice, Zminný, Horní Jelení

(dále jen "stavba").

SO 01 Řád Pardubice – Dašice (k.ú. Černá za Bory, k.ú. Zminný, k.ú. Dašice)

Vodovodní řad "V1" (Černá za Bory – Zminný)

Vodovodní řad začíná napojením na stávající potrubí v obci Černá za Bory v křižovatce ulic Zminská a Hostovická u stávající kapličky. Řad je veden podél místní komunikace v zeleném pásu, dále podél komunikace II/355, lesní cestou kolem lokality „U Dubu“ kde bude osazena odbočka ukončena zásepkou. Vodovodní řad pokračuje lesní cestou, dále podél komunikace II/355 až do obce Zminný. V západní části bude zřízena měrná šachta a poté je vodovodní řad napojen na stávající vodovodní řad.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Křižení komunikací a železniční trati (Praha-Česká Třebová) bude provedeno pomocí protlaků. V případě že je technicky nemožné provést protlak bude křižení provedeno pomocí překopu.

Vodovodní řád "V2" (Zminný)

Propojovací vodovodní řád v obci Zminný. Napojení na stávající vodovodní řád před silničním mostem přes vodní tok Zmínka. V místě napojení bude osazen zemní uzávěr. Vodovodní řád je veden vodním tokem a dále ve stávajícím chodníku, kde bude napojen na stávající vodovod. Před napojením bude osazen zemní uzávěr. V úseku za vodním tokem dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řádu.

V nejnižším místě vodovodního řádu bude osazen hydrant-kalník.

Křížení vodního toku bude provedeno pomocí protlaku.

Vodovodní řád "V3" (Zminný – Dašice)

Nový propojovací vodovod mezi obcemi Zminný a Dašice. Napojení na stávající vodovod je na východním okraji zástavby obce Zminný, kde bude osazen zemní uzávěr. Vodovod je veden v orné půdě, v silničním příkopu. Před obcí Dašice vodovodní řád bude křížit meliorační příkop. Na křižovatce ulic Kříčenského a U Kasáren v obci Dašice bude napojen na stávající vodovod. Místě napojení bude osazen zemní uzávěr.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Křížení komunikace bude provedeno pomocí protlaku a melioračního příkopu bude provedeno pomocí překopu.

k.ú. Černá za Bory:

350/1, 341/11, 160/5, 372/1, 372/4, 341/13, 341/15, 350/2

k.ú. Zminný:

61/4, 437/1, 348/19, 424/34, 432/7, 448, 105/10, 456/7, 61/2, 432/4, 292/11, 291/1, 291/10, 291/5, 348/42, 348/27, 291/3, 291/11, 291/2, 291/9, 291/8, 291/6, 302/1, 302/2, 424/35, 456/26, 432/6

k.ú. Dašice:

1313/1, 2193/3, 1313/13, 2190/6, 2193/1, 1486, 1490/28, 1476/1, 2206/4, 1490/7, 1485/2, 1313/15, 2190/2, 1302/6, 2206/3, 1490/29, 1441/49, 1441/52, 1441/53, 2193/32, 2193/37, 1441/2, 1441/51, 2193/40, 1441/46, 1471, 1302/20, 1294/1, 1302/2, 1441/8

SO 02.3 Řád Prachovice – Dolní Roveň (k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň)

Výstavba vodovodního řádu začíná napojením na vodovod Prachovice (SO 02.2 Řád Prachovice) v kraji komunikace. Dále pokračuje v nezastavěném území mezi obcemi Prachovice u Dašic a Dolní Roveň. Na konci plánované zástavby (rozparcelování) v obci Dolní Roveň dojde k přepojení stávajících vodovodních řádů. Vodovod bude pokračovat podél komunikace k rybníčku, kde bude ukončen v komunikaci. V místě ukončení vodovodu bude následně napojen vodovodní řád (SO 03 Řád Roveň Skupinového vodovodu Holického).

k.ú. Prachovice u Dašic:

298/2, 236, 363/3, 244/3, 360/1, 296/2, 299, 241, 296/1, 237/1, 237/2, 229, 349/1

k.ú. Dolní Roveň:

281/1, 281/1 v PK, 281/5 (281/2 v PK), 1305, 249/1,

SO 03 Řád Roveň (k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň)

Výstavba řádu začíná napojením na vodovodní řád (SO 02.3 Řád Prachovice – Dolní Roveň) v křižovatce komunikace III/32256 a místní komunikace, ve vzdálenosti od kraje komunikace cca 3m. Vodovodní řád dále pokračuje v místní komunikaci okolo rybníčku. V místě, kde trasa vodovodu vede v místní komunikaci okolo rybníčku bude ze zahrad vymístěn stávající vodovod. Trasa nového řádu je posunuta do místní komunikace. Stávající řád bude v tomto úseku zrušen a přípojky přepojeny na nový vodovod. Zrušené části vodovodu budou zaslepeny a ponechány v zemi.

Dále trasa vodovodu obchází rybníček v místní komunikaci, podchází místní vodoteč (Točivý potok). Za přechodem potoka vodovod vstupuje do místní komunikace v jejím pravém jízdním pruhu, vede dále v místní komunikaci. Před železničním přejezdem se trasa vodovodu napojí na stávající trasu rušeného vodovodu.

Za protlakem žel. přejezdu u domu na pozemku parc.č. st.203, vodovod odbočí doleva do komunikace a cca v polovině pravého jízdního pruhu, vede až k domu na pozemku parc.č. 208. U domu na pozemku parc.č.8 jsou na stávajícím vodovodu osazeny 2 armaturní šachty (AŠ2, AŠ3). V těchto armaturních šachtách dojde k odpojení nefunkčních vodovodních řádů vedoucích k vodojemu Praška.

Dále vodovod přechází místní komunikaci a v trase stávajících rušených dvou vodovodních řádů vede trasa vodovodu v zeleném pásu, případně na rozhraní komunikace a zeleného pásu vedle místní obslužné komunikace vedoucí podél fotbalového hřiště směrem k Lodrantce. Při přechodu místní vodoteče Lodrantky a silnice II/322 bude proveden protlak a potrubí bude uloženo v chrániče.

Vodovodní řád bude ukončen napojením na stávající vodovod vedoucí v chodníku podél komunikace II/322.

k.ú. Dolní Roveň:

317, 1295/28, 1394, 1400, 1401, 1305, 1382

k.ú. Horní Roveň:

1612/1, 1556/10, 1635, 1610/1, 1615/183, 1615/223, 1615/224, 1633, 1615/188, 1556/1, 1615/220, 1617/1,

SO 04 Centrální ČS (k.ú. Horní Roveň)

Čerpací stanice v objektu o půdorysných rozměrech 6,0 x 7,0 m. Kolem vlastního objektu ČS je malý oplocený areál. V oploceném areálu ČS se nacházejí zpevněné plochy pro příjezd k ČS a travnaté plochy. K areálu ČS je příjezd přes stávající svodnici, kde je navržen propustek. Střecha ČS je odvodněna do svodnice pomocí přípojky do zatrubněné části svodnice. Do této přípojky budou přivedeny případné průsakové a úkapové vody (pitná voda). V ČS je stavební rezerva pro případné umístění dochlorovacího zařízení.

ČS bude napojena na elektrickou energii pomocí přípojky vn ze stávajícího nadzemního vedení vn. V areálu ČS je navržena trafostanice, ze které bude k ČS přivedena elektrická energie o napětové hladině nn.

k.ú. Horní Roveň

845, 846, 672/17, 847, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1112/1, 985/1, 986, 1540/1

SO 05 Řád Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo (k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín,

k.ú. Holice v Čechách)

Vodovodní řád vedoucí od napojení na stávající vodovod po vstup do centrální čerpací stanice a vodovodní řád vedoucí z čerpací stanice do vodojemu Holice.

V místě příčného přechodu železniční trati protlakem a příčného přechodu silnice I/35 a I/36 protlakem bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče. V místě příčného a podélného přechodu komunikace III. třídy (III/3182, III/3181) protlakem bude materiál se zesílenou ochrannou vrstvou k protlačování.

k.ú. Horní Roveň:

1615/220, 847, 1633, 1615/70, 742/1, 1615/220, 1615/222, 742/7, 742/9, 742/8, 740, 1642/2, 1642/4, 1642/3, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1529, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1540/1, 1112/1, 985/1, 986, 993, 996/2, 997/1, 1000/1, 1004/3, 1006/3, 1006/4, 845, 846, 672/17.

k.ú. Ostřetín:

1802/2, 1994/1, 1988/1, 1996, 1879, 460/4, 460/3, 1757, 459/4 v PK, 1798 v PK, 460/10 v PK, 530/28, 2050/30, 475/10, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 1805/20 – změna číslování parcel

k.ú. Holice v Čechách:

čísla pozemků jsou před digitalizací území (k.ú. Holice v Čechách – místní část „Koudelka“) 3195/2, 2804/1, 2869/1, 2795/1, 3195/1, 3445/49, 3972/11, 3972/88, 3561, 3554/26, 3554/17, 3567/1, 2422/5, 3446/44, 3446/45, 3446/48, 3446/50, 3446/51, 3446/49, 3446/53, 3446/60, 6040/98, 6040/100, 6209/2, 6251/29, 2218/19, 2822/43, 2795/4, 3446/46, 3454/50, 3454/68, 3446/56, 3453/3, 3445/29, 3465,

SO 06 ČS Holice, výtlačk do vodojemu Holice HP (k.ú. Holice v Čechách)

Rekonstrukce vodovodního řadu, která bude vedena ve dvou částech. V první části dojde k rekonstrukci propoje z armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do vodojemu Koudelka-HP. V druhé části dojde k rekonstrukci potrubí, které vede od armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do armaturní šachty AŠ2 umístěné u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka.

Budou provedeny dvě úpravy v armaturní komoře vodojemu Koudelka-DTP (výměna stávajícího čerpadla za nové čerpadlo; úpravy v armaturní komoře - do akumulace vodojemu přivedena dopravovaná voda z čerpací stanice v obci Horní Roveň.

Vodovodní řad "V1"

Rekonstrukce stávajícího potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a samotným vodojemem Koudelka-HTP v severní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně totožných výškových poměrů potrubí. Trasa nového potrubí bude vedena převážně v zeleném pásu, křížení pod komunikací III.tř./3181 (křížení bude provedeno přednostně protlakem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové. Nový vodovodní řad bude veden v trase stávajícího potrubí

Vodovodní řad "V2"

Rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a armaturní šachtou AŠ2, která se nachází u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně stejných výškových poměrů potrubí. Trasa potrubí bude vedena v převážně části v zeleném pásu, v jednom případě dojde ke křížení místní komunikace (křížení bude provedeno překopem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové.

Úpravy vodojemu Koudelka-DTP

Výměna částí stávající technologie umožňující přečerpávání vody z tohoto vodojemu do vodojemu Koudelka-HTP. Výměna technologie - odstranění stávajícího čerpadla včetně většiny stávajících armatur a dosazení dvou nových čerpadel potřebného výkonu. Společně s osazením nových čerpadel dojde k instalaci nových potřebných armatur, zajišťujících potřebné přečerpávání.

V druhém případě dojde v armaturní komoře k průchodu potrubí, které bude navazovat při hranici samotné armaturní komory na výtlačk veden z čerpací stanice v obci Horní Roveň

V místech před armaturní komorou bude navržené potrubí výtlačku přecházet na soustavu tvořenou z přírubových armatur. Potrubí bude za zdí armaturní komory bude zredukováno a dále vedeno na druhý konec komory, kde bude potrubí rozděleno pomocí přírubového T-kusu a následně dvě potrubí budou zredukována. První potrubí bude vedeno svisle přímo do akumulací části vodojemu a poté zaústěno do jedné ze dvou nádrží vodojemu. V druhém případě bude potrubí vedeno podél stěny na druhý konec armaturní komory a kde bude potrubí vedeno svisle vzhůru, a poté bude přecházet do akumulací místnosti, kde bude vyústěno do druhé akumulací nádrže vodojemu.

Na přírodním potrubí bude osazeno elektro-šoupě. Na jednotlivé větve potrubí budou osazeny uzavíratelné klapky.

k.ú. Holice v Čechách:

3472/1, 3972/88, 3972/11, 3792/1, 3587/2, 3596/2, 3596/4, 3446/60, 3596/1, 3972/67, 3972/66, 3446/63, 3587/4, 3576/8, 3576/11

SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín (k.ú. Ostřetín)

Výstavba nové čerpací stanice pitné vody včetně přípojky NN.

Stavební část ČS

Čerpací stanice bude umístěna do stávající armaturní komory vodojemu Ostřetín. V armaturní komoře vodojemu budou nutné stavební práce a technologické úpravy. Vlez do čerpací stanice bude zajišťovat kompozitový žebřík.

Technologická část ČS

Čerpací stanice bude opatřena osazením dvou čerpadel, která budou tvořit soustavu vzájemného doplňování. Čerpadla budou mít totožnou specifikaci a budou opatřeny systémem ovládání včetně dálkového přenosu. Stanice bude dále opatřena potřebnými armaturami

Přípojka NN pro ČS

Přípojka NN bude úprava napojení na síť NN pro čerpací stanici nacházející se a armaturní komoře vodojemu Ostřetín.

Elektročást, ovládání a signalizace

Projektová dokumentace řeší dodávku a montáž nového rozvaděče, který bude sloužit pro stavební elektroinstalaci, technologickou elektroinstalaci a přenos dat do objektu ČS Ostřetín. Dále Projektová dokumentace řeší dodávku a montáž nového rozvaděče, který bude sloužit pro signalizaci a přenos dat do objektu VDJ Horní Jelení

k.ú. Ostřetín:

1113/9 (1044 v PK), 329

SO 09 Řad ČS Ostřetín - Horní Jelení (k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Jelení)

Výstavba vodovodního řadu z vodojemu obce Ostřetín do vodovodní sítě obce Horní Jelení, která zahrnuje výstavbu vodovodního řadu včetně potřebných armatur. V místě podchodu potrubí pod komunikací III.tř./30511 bude potrubí uloženo v chrániče.

Vodovodní řad bude napojen na zásobovací potrubí zemního vodojemu ve východní části obce Ostřetín, potrubí povede do čerpací stanice vybudované v areálu vodojemu. Vodovodní řad z čerpací stanice bude dále umístěn v pozemcích orné půdy, kde bude veden jižně až k intravilánu obce Ostřetín. V těchto místech dojde k umístění potrubí do tělesa komunikace III.tř./30511 (otevřený výkop), dále bude potrubí uloženo znovu v pozemcích orné půdy, kde bude položeno v souběhu se stávajícím plynovodem STL. V tomto souběhu potrubí pokračuje až do míst, kde bude potrubí přecházet do pozemků plnicích funkcí lesa. V těchto pozemcích bude potrubí vedeno až na hranici katastrálního území obce Horní Jelení. V těchto místech přechází potrubí pomocí podélného protlaku komunikací III.tř./30511, kde je dále vedeno v zeleném přilehlém pásu na hranici pozemku této komunikace podélně se stávajícím plynovodem STL. Na začátku obce Horní Jelení je potrubí vodovodního řadu napojeno na stávající vodovodní síť obce Horní Jelení.

Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-vzdušník nebo hydrant-kanálik.

k.ú. Ostřetín:

1113/9, 1902/1, 1039/1, 188/1, 192 v PK, 1040 v PK, 189, 190/3, 1113/12, 1113/50, 1113/52, 2080/7, 186/8, 1113/17, 1113/16, 1113/6, 1042/1, 1042/7, 1042/6

k.ú. Horní Jelení:

926/1

SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška (k.ú. Holice v Čechách)

Úprava technologie spočívá v přidání jednoho čerpadla opatřeného o instalaci regulace tlaků včetně úprav ovládání a signalizace v rámci soustavy.

k.ú. Holice v Čechách:

2035/11

SO 11 - Řad do ČS Muška do JZ sektoru (k.ú. Holice v Čechách)

Výměna vodovodního řadu z původního profilu DN 100 za DN 200 a výměnu šoupat na dvou místech u čerpací stanice pohonných hmot.

Výměna vodovodu v ulici Hradecká od čerpací stanice pohonných hmot po křižení s ulicí Havlíčkovou. Trasa je převážně vedena v komunikaci I. třídy,

k.ú. Holice v Čechách:

2035/29, 2035/3, 2035/30, 2035/31, 428/1, 2391/18, 2391/30, 430, 2391/29, 427/1, 2397/2, 2391/31, 2391/39, 2391/40, 2396

SO 17 Ovládání a signalizace

Bude sloužit pro všechny vpředu uvedené objekty

Rozsah:

Na všech nových a rekonstruovaných objektech budou osazeny nové stanice dispečinku. Jako součást objektu bude doplněno a upraveno centrální pracoviště dispečinku v Pardubicích a podružná stanice na provozu Holice

Odůvodnění:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako příslušný vodoprávní úřad provedl opravu zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí vydaného výše uvedeným vodoprávním úřadem dne 26.9.2012 č.j. MUHO/12231/2012 věci povolení stavby vodního díla **SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO** na pozemcích v k.ú. Holice v Čechách, k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Roveň, k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Černá za Bory, k.ú. Dašice, k.ú. Zminný, k.ú. Horní Jelení.

Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správný orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Účastníci řízení (doporučené do vlastních rukou na doručenkou) dle § 27 odst. 1 písm.a)

správního řádu a dle § 109 odst.1 stavebního zákona

Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdxx3v

zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

Obec, na jejím území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Dašice (Dašice, Zminný, Prachovice)

Obec Dolní Roveň (Dolní Roveň, Horní Roveň)

Obec Ostřetín (Ostřetín)

Statutární město Pardubice obvod IV (Černá za Bory)

Město Horní Jelení (Horní Jelení)

Město Holice (Holic)

Vlastníci pozemků a zařízení dotčených stavbou a ostatní účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou

dle § 27 odst. 1 písm.b) správního řádu, § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 109 stavebního zákona (seznam účastníků k nahlédnutí na vodoprávním úřadě) – majitelé dotčených pozemků stavbou a majitelé sousedních nemovitostí.

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86

sídlo: Klášterní č.p. 54, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Magistrát Města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z

sídlo: Perštyňské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2

Policie ČR Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, DI HK, IDDS: urna6d

sídlo: Mrštíkova č.p. 541, 500 09 Hradec Králové 9

Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Helena Sedláková v. r.

zástupce vedoucího odboru životního prostředí a stavební úřad



Město Dašice, Obec Dolní Roveň, Obec Ostřetín, Statutární město Pardubice obvod IV, Město Horní Jelení žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklém. **Po sejmутí žádáme o vrácení rozhodnutí – vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmутí na odbor životního prostředí Městského úřadu Holice.** Toto rozhodnutí – vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce Městského úřadu Holice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

Město Dašice, IDDS: 95mbn7y

sídlo: Dašice, Dašice

Město Holice, IDDS: hwkbrgj

sídlo: Holubova č.p. 1, 534 14 Holice v Čechách

Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x

sídlo: Komenského náměstí č.p. 114, 533 74 Horní Jelení

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj

sídlo: Dolní Roveň, 533 71 Dolní Roveň

Obec Ostřetín, IDDS: f7ha9q8

sídlo: Ostřetín č.p. 92, 534 01 Holice v Čechách

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86

sídlo: Klášterní č.p. 54, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského č.p. 125, 530 02 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice 2
Magistrát Města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z
sídlo: Perštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2
Magistrát Města Pardubic, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, IDDS: ukzbx4z
sídlo: Perštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2
Policie ČR Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, DI HK, IDDS: urnai6d
sídlo: Mrštíkova č.p. 541, 500 09 Hradec Králové 9
Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice

Na vyžádání:

Správa železniční dopravní cesty s.o. SDC Pardubice, Hlaváčova 206, Pardubice 53002