

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 09679/2012/ŽPSÚ/Kř

26.9.2012 Holice

Č.j.: MUHO/12231/2012

Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 20.7.2012 podal

Vodovody a kanalizace a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, 530 02 Pardubice 2 zastoupená na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., IČ 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO

na pozemcích k.ú. Holice v Čechách, Ostřetín, Horní Roveň, Dolní Roveň, Prachovice u Dašic, Černá za Bory, Dašice, Zminný, Horní Jelení

(dále jen "stavba").

SO 01 Řad Pardubice – Dašice (k.ú. Černá za Bory, k.ú. Zminný, k.ú. Dašice)

Vodovodní řad "V1" (Černá za Bory – Zminný)

Vodovodní řad začíná napojením na stávající potrubí v obci Černá za Bory v křižovatce ulic Zminská a Hostovická u stávající kapličky. Řad je veden podél místní komunikace v zeleném pásu, dále podél komunikace II/355, lesní cestou kolem lokality „U Dubu“ kde bude osazena odbočka ukončena záslenkou. Vodovodní řad pokračuje lesní cestou, dále podél komunikace II/355 až do obce Zminný. V západní části bude zřízena měrná šachta a poté je vodovodní řad napojen na stávající vodovodní řad.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Křížení komunikací a železniční trati (Praha-Česká Třebová) bude provedeno pomocí protlaků. V případě že je technicky nemožné provést protlak bude křížení provedeno pomocí překopu.

Vodovodní řad "V2" (Zminný)

Propojovací vodovodní řad v obci Zminný. Napojení na stávající vodovodní řad před silničním mostem přes vodní tok Zminka. V místě napojení bude osazen zemní uzávěr. Vodovodní řad je veden vodním tokem a dále ve stávajícím chodníku, kde bude napojen na stávající vodovod. Před napojením bude osazen zemní uzávěr. V úseku za vodním tokem dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu.

V nejnižším místě vodovodního řadu bude osazen hydrant-kalník.

Křížení vodního toku bude provedeno pomocí protlaku.

Vodovodní řad "V3" (Zminný – Dašice)

Nový propojovací vodovod mezi obcemi Zminný a Dašice. Napojení na stávající vodovod je na východním okraji zástavby obce Zminný, kde bude osazen zemní uzávěr. Vodovod je veden v orné půdě, v silničním příkopu. Před obcí Dašice vodovodní řad bude křížit meliorační příkop. Na křižovatce ulic Křiženského a U Kasáren v obci Dašice bude napojen na stávající vodovod. Místě napojení bude osazen zemní uzávěr.

Na trase jsou navrženy sekční uzávěry vody. Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-kalník a automatický vzdušník.

Křížení komunikace a melioračního příkopu bude provedeno pomocí protlaku.

k.ú. Černá za Bory:

350/1, 341/11, 160/5, 372/1, 372/4, 341/13, 341/15, 350/2

k.ú. Zminný:

61/4, 437/1, 348/19, 424/34, 432/7, 448, 105/10, 456/7, 61/2, 432/4, 292/11, 291/1, 291/10, 291/5, 348/42, 348/27, 291/3, 291/11, 291/2, 291/9, 291/8, 291/6, 302/1, 302/2, 424/35, 456/26, 432/6

k.ú. Dašice:

1313/1, 2193/3, 1313/13, 2190/6, 2193/1, 1486, 1490/28, 1476/1, 2206/4, 1490/7, 1485/2, 1313/15, 2190/2, 1302/6, 2206/3, 1490/29, 1441/49, 1441/52, 1441/53, 2193/32, 2193/37, 1441/2, 1441/51, 2193/40, 1441/46, 1471, 1302/20, 1294/1, 1302/2, 1441/8

SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň (k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň)

Výstavba vodovodního řadu začíná napojením na vodovod Prachovice (SO 02.2 Řad Prachovice) v kraji komunikace. Dále pokračuje v nezastavěném území mezi obcemi Prachovice u Dašic a Dolní Roveň. Na konci plánované zástavby (rozparcelování) v obci Dolní Roveň dojde k přepojení stávajících vodovodních řadů. Vodovod bude pokračovat podél komunikace k rybníčku, kde bude ukončen v komunikaci. V místě ukončení vodovodu bude následně napojen vodovodní řad (SO 03 Řad Roveň Skupinového vodovodu Holicko).

k.ú. Prachovice u Dašic:

298/2, 236, 363/3, 244/3, 360/1, 296/2, 299, 241, 296/1, 237/1, 237/2, 229, 349/1

k.ú. Dolní Roveň:

281/1, 281/1 v PK, 281/5 (281/2 v PK), 1305, 249/1,

SO 03 Řad Roveň (k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň)

Výstavba řadu začíná napojením na vodovodní řad (SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň) v křižovatce komunikace III/32256 a místní komunikace, ve vzdálenosti od kraje komunikace cca 3m. Vodovodní řad dále pokračuje v místní komunikaci okolo rybníčku. V místě, kde trasa vodovodu vede v místní komunikaci okolo rybníčku bude ze zahrad vymístěn stávající vodovod. Trasa nového řadu je posunuta do místní komunikace. Stávající řad bude v tomto úseku zrušen

a přípojky přepojeny na nový vodovod. Zrušené části vodovodu budou zaslepeny a ponechány v zemi.

Dále trasa vodovodu obchází rybníček v místní komunikaci, podchází místní vodoteč (Točivý potok). Trasa přechodu Točivého potoka bude vedena v trase stávajícího rušeného vodovodu.

Za přechodem potoka vodovod vstupuje do místní komunikace v jejím pravém jízdním pruhu, vede dále v místní komunikaci. Před železničním přejezdem se trasa vodovodu napojuje na stávající trasu rušeného vodovodu.

Za protlakem žel. přejezdu u domu na pozemku parc.č. st.203, vodovod odbočí doleva do komunikace a cca v polovině pravého jízdního pruhu, vede až k domu na pozemku parc.č. 208. Vodovod zde vstupuje do trasy stávajícího rušeného vodovodu vpravo od komunikace v zeleném pásu vedle komunikace.

U domu na pozemku parc.č.8 jsou na stávajícím vodovodu osazeny 2 armaturní šachty (AŠ2, AŠ3). V těchto armaturních šachtách dojde k odpojení nefunkčních vodovodních řadů vedoucích k vodojemu Praška.

Dále vodovod kolmo přechází místní komunikaci a v trase stávajících rušených dvou vodovodních řadů vede trasa vodovodu v zeleném pásu, případně na rozhraní komunikace a zeleného pásu vedle místní obslužné komunikace vedoucí podél fotbalového hřiště směrem k Lodrantce. Při přechodu místní vodoteče Lodrantky a silnice II/322 bude proveden protlak a potrubí bude uloženo v chrániče.

Vodovodní řad bude ukončen napojením na stávající vodovod vedoucí v chodníku podél komunikace II/322.

k.ú. Dolní Roveň:

317, 1295/28, 1394, 1400, 1295/30, 1401, 1305, 1382, 1295/25,

k.ú. Horní Roveň:

1612/1, 1556/10, 1635, 1610/1, 1615/183, 1615/223, 1615/224, 1633, 1615/188, 1556/1, 1615/220, 1617/1,

SO 04 Centrální ČS (k.ú. Horní Roveň)

Čerpací stanice v objektu o půdorysných rozměrech 6,0 x 7,0 m. Kolem vlastního objektu ČS je malý oplocený areál. V oploceném areálu ČS se nacházejí zpevněné plochy pro příjezd k ČS a travnaté plochy. K areálu ČS je příjezd přes stávající svodnici, kde je navržen propustek. Střeška ČS je odvodněna do svodnice pomocí přípojky a výústního objektu. Do této přípojky budou přivedeny případné průsakové a úkapové vody (pitná voda). V ČS je stavební rezerva pro případné umístění dochlorovacího zařízení.

ČS bude napojena na elektrickou energii pomocí přípojky vn ze stávajícího nadzemního vedení vn. V areálu ČS je navržena trafostanice, ze které bude k ČS přivedena elektrická energie o napětové hladině nn.

k.ú. Horní Roveň

845, 846, 672/17, 847, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1112/1, 985/1, 986

SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo (k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín, k.ú. Holice v Čechách)

Vodovodní řad vedoucí od napojení na stávající vodovod po vstup do centrální čerpací stanice a vodovodní řad vedoucí z čerpací stanice do vodojemu Holice.

V místě příčného přechodu železniční trati protlakem a příčného přechodu silnice I/35 a I/36 protlakem bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče. V místě příčného a podélného přechodu komunikace III. třídy (III/3182, III/3181) protlakem bude materiál se zesílenou ochrannou vrstvou k protlačování

k.ú. Horní Roveň:

1615/220, 847, 1633, 1615/70, 742/1, 1615/220, 1615/222, 742/7, 742/9, 742/8, 740, 1642/2, 1642/4, 1642/3, 1642/69, 1642/66, 1642/68, 1642/67, 1642/65, 1529, 1642/64, 1642/63, 1642/61, 1642/62, 1642/60, 1642/28, 1642/1, 1642/59, 1540/1, 1112/1, 985/1, 986, 993, 996/2, 997/1, 1000/1, 1004/3, 1006/3, 1006/4

k.ú. Ostřetín:

1802/2, 1994/1, 1988/1, 1996, 1879, 459/4 v PK, 1798 v PK, 460/10 v PK, 530/28, 2050/30, 475/10, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 1805/20 – změna číslování parcel

k.ú. Holice v Čechách:

čísla pozemků jsou před digitalizací území (k.ú. Holice v Čechách – místní část „Koudelka“) 2125, 3195/2, 2804/1, 2869/1, 2795/1, 3195/1, 3445/49, 3972/11, 3972/88, 3561, 3554/26, 3554/17, 3567/1, 2422/5, 3446/44, 3446/45, 3446/48, 3446/50, 3446/51, 3446/49, 3446/53, 3446/60, 6040/98, 6040/100, 6209/2, 6251/29, 2218/19, 2218/99, 2822/43, 2795/4, 3446/46, 3454/50, 3454/68, 3446/56, 3453/3, 3445/29, 3465,

SO 06 ČS Holice, výtlak do vodojemu Holice HP (k.ú. Holice v Čechách)

Rekonstrukce vodovodního řadu, která bude vedena ve dvou částech. V první části dojde k rekonstrukci propoje z armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do vodojemu Koudelka-HTP. V druhé části dojde k rekonstrukci potrubí, které vede od armaturní šachty AŠ1 před vodojemem Koudelka-DTP do armaturní šachty AŠ2 umístěné u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka.

Budou provedeny dvě úpravy v armaturní komoře vodojemu Koudelka-DTP (výměna stávajícího čerpadla za nové čerpadlo; úpravy v armaturní komoře - do akumulace vodojemu přivedena dopravovaná voda z čerpací stanice v obci Horní Roveň).

Vodovodní řad "V1"

Rekonstrukce stávajícího potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a samotným vodojemem Koudelka-HTP v severní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně točivých výškových poměrů potrubí. Trasa nového potrubí bude vedena převážně v zeleném pásu, křížení pod komunikací III.tř./3181 (křížení bude provedeno přednostně protlakem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové. Nový vodovodní řad bude veden v trase stávajícího potrubí

Vodovodní řad "V2"

Rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí mezi armaturní šachtou AŠ1 u vodojemu Koudelka-DTP a armaturní šachtou AŠ2, která se nachází u železničního přejezdu v jižní části zástavby Koudelka. Nově položené potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí včetně stejných výškových poměrů potrubí. Trasa potrubí bude vedena v převážné části v zeleném pásu, v jednom případě dojde ke křížení místní komunikace (křížení bude provedeno překopem). V případě umístění potřebných armatur na stávajícím potrubí dojde k výměně těchto armatur za nové.

Úpravy vodojemu Koudelka-DTP

Výměna části stávající technologie umožňující přečerpávání vody z tohoto vodojemu do vodojemu Koudelka-HTP. Výměna technologie - odstranění stávajícího čerpadla včetně větší stávající armatur a dosazení dvou nových čerpadel potřebného výkonu. Společně s osazením nových čerpadel dojde k instalaci nových potřebných armatur, zajišťujících potřebné přečerpávání.

V druhém případě dojde v armaturní komoře k průchodu potrubí, které bude navazovat při hranici samotné armaturní komory na výtlak veden z čerpací stanice v obci Horní Roveň

V místech před armaturní komorou bude navržen potrubí výtlaku přecházející na soustavu tvořenou z přírubových armatur. Potrubí bude za zdi armaturní komory bude zredukováno a dále vedeno na druhý konec komory, kde bude potrubí rozděleno pomocí přírubového T-kusu a následně dvě potrubí budou zredukována. První potrubí bude vedeno svisle přímo do akumulační části vodojemu a poté zaústěno do jedné ze dvou nádrží vodojemu. V druhém případě bude potrubí vedeno podél stěny na druhý konec armaturní komory a kde bude potrubí vedeno svisle vzhůru, a poté bude přecházet do akumulační místnosti, kde bude vyústěno do druhé akumulační nádrže vodojemu.

Na přírubovém potrubí bude osazeno elektro-šoupě. Na jednotlivé větve potrubí budou osazeny uzavíratelné klapy.

k.ú. Holice v Čechách:

3472/1, 3972/88, 3972/11, 3792/1, 3587/2, 3596/2, 3596/4, 3446/60, 3596/1, 3972/67, 3972/66, 3446/63, 3587/4, 3576/8, 3576/11

SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín (k.ú. Ostřetín)

Výstavba nové čerpací stanice pitné vody včetně přípojky NN., Součástí objektu je výstavba obslužné příjezdové komunikace k čerpací stanici.

Stavební část ČS

Stavební část čerpací stanice pitné vody bude tvořena jako prefabrikát obdélníkového půdorysu. Vrchní část čerpací stanice bude osazena pojízdným poklopem opatřeným zámkem proti možnému vniknutí nepovolaných osob. Čerpací stanice bude osazena na vnitřní stěně kompozitovým žebříkem.

Technologická část ČS

Čerpací stanice bude osazena dvěma čerpadly, která budou tvořit soustavu vzájemného doplňování. Čerpadla budou mít totožnou specifikaci a budou opatřeny o systém ovládání včetně dálkového přenosu. Stanice bude dále opatřena potřebnými armaturami.

Přípojka NN pro ČS

Bude zřízena přípojka NN pro čerpací stanici. Přípojka bude po napojení ze stávajícího rozvaděče na severní hranici pozemku vedena v zeleném pásu až do místa napojení na nově vybudovaný venkovní rozvaděč čerpací stanice.

Obslužná příjezdová komunikace

Pro příjezd k čerpací stanici v areálu vodojemu bude zřízena obslužná příjezdová komunikace. Komunikace bude vedena od příjezdové brány v oplocení na západní straně areálu až po samotnou čerpací stanici. Komunikace bude vybudována nasypáním makadamu na ochrannou geotextilii a jejím řádným zhutněním.

k.ú. Ostřetín:

1113/9 (1044 v PK)

SO 09 Řad ČS Ostřetín - Horní Jelení (k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Jelení)

Výstavba vodovodního řadu z vodojemu obce Ostřetín do vodovodní sítě obce Horní Jelení, která zahrnuje výstavbu vodovodního řadu včetně potřebných armatur. V místě podchodu potrubí pod komunikací III.tř./30511 bude potrubí uloženo v chrániče.

Vodovodní řad bude napojen na zásobovací potrubí zemního vodojemu ve východní části obce Ostřetín, potrubí povede do čerpací stanice vybudované v areálu vodojemu. Vodovodní řad z čerpací stanice bude dále umístěn v pozemcích orné půdy, kde bude veden jižně až k intravilánu obce Ostřetín. V těchto místech dojde k umístění potrubí do tělesa komunikace III.tř./30511 (otevřený výkop), dále bude potrubí uloženo znovu v pozemcích orné půdy, kde bude položeno v souběhu se stávajícím plynovodem STL. V tomto souběhu potrubí pokračuje až do míst, kde bude potrubí přecházet do pozemků plnicích funkcí lesa. V těchto pozemcích bude potrubí vedeno až na hranici katastrálního území obce Horní Jelení. V těchto místech přechází potrubí pomocí podélného protlaku komunikací III.tř./30511, kde je dále vedeno v zeleném přilehlém pásu na hranici pozemku této komunikace podélně se stávajícím plynovodem STL. Na začátku obce Horní Jelení je potrubí vodovodního řadu napojeno na stávající vodovodní síť obce Horní Jelení.

Na všech výškových lomech potrubí bude osazen hydrant-vzdušník nebo hydrant-kalník.

k.ú. Ostřetín:

1113/9, 1902/1, 1039/1, 188/1, 192 v PK, 1040 v PK, 189, 190/3, 1113/12, 1113/50, 113/52, 2080/7, 186/8, 1113/17, 1113/16, 1113/6, 1042/1, 1042/7, 1042/6, 1802/2, 1994/1, 1988/1, 1996, 1879, 459/4 v PK, 459/1 v PK, 458/2 v PK, 1878 v PK, 1802/1 v PK, 1798 v PK, 1757/9,

460/11 v PK, 460/10 v PK, 460/4 v PK 460/3 v PK, 1113/9, 1902/1, 1039/1, 1044 v PK, 188/1, 202/1, 1118 v PK, 1113 v PK, 1041 v PK, 192 v PK, 1060 v PK, 1049 v PK, 1040 v PK, 189, 190/3, 2125, 1113/9 (1044 v PK), 1059 v PK

k.ú. Horní Jelení:

926/1

SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška (k.ú. Holice v Čechách)

Úprava technologie spočívá v přidání jednoho čerpadla opatřeného o instalaci regulace tlaků včetně úprav ovládání a signalizace v rámci soustavy.

k.ú. Holice v Čechách:

2035/11

SO 11 - Řad do ČS Muška do JZ sektoru (k.ú. Holice v Čechách)

Výměna vodovodního řadu z původního profilu DN 100 za DN 200 a výměnu šoupát na dvou místech u čerpací stanice pohonných hmot.

Výměna vodovodu v ulici Hradecká od čerpací stanice pohonných hmot po křížení s ulicí Havlíčkovou. Trasa je převážně vedena v komunikaci I. třídy,

k.ú. Holice v Čechách:

2035/29, 2035/3, 2035/30, 2035/31, 428/1, 2391/18, 2391/30, 430, 2391/29, 427/1

SO 17 Ovládání a signalizace

Bude sloužit pro všechny vpředu uvedené objekty

Rozsah:

Na všech nových a rekonstruovaných objektech budou osazeny nové stanice dispečinku. Jako součást objektu bude doplněno a upraveno centrální pracoviště dispečinku v Pardubicích a podružná stanice na provozu Holice

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba „SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO“ (SO 01 Řad Pardubice – Dašice; SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň; SO 03 Řad Roveň; SO 04 Centrální ČS; SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo; SO 06 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP; SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín; SO 09 Řad ČS Ostřetín - Horní Jelení; SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška; SO 11 - Řad do ČS Muška do JZ sektoru; SO 17 Ovládání a signalizace) bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma Multiaqua, s.r.o. Hradec Králové, Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ 60113111; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti:
 - a) **RWE Distribuční služby s.r.o.** ze dne 20.6.201 č.j. 5000644017
 - b) **Telefonica O2 Czech republic a.s.** ze dne 11.6.2012
 - c) **ČEZ Distribuce a.s.** ze dne 4.6.2012 č.j. 1044573405; ze dne 4.6.2012 č.j. 1044573467.
 - d) **Policie ČR DI Pardubice** ze dne 15.6.2012 č.j. KRPE-96-311/ČJ-2012-170606:
 - Veškeré nadzemní části stavby budou umístěny mimo rozhledové pole křižovatek a napojení sousedních nemovitostí.
 - Případné vodovodní uzávěry požadujeme umístit mimo vozovku komunikací.
 - Požadujeme, aby navržená dopravní opatření v každém místě odrážela skutečné rozhledové poměry, intenzity vozidel i šířkové uspořádání pozemních komunikací v závislosti na schválených TP65 a TP66. Navržené objízdné trasy musí respektovat šířkové uspořádání komunikací, po kterých má objízdná trasa vést. Doporučujeme aktualizaci názvů a identifikaci dopravních značek dle platné vyhlášky č.30/2001 Sb..

- e) **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.** ze dne 5.6.2012 č.j. Ja/12/v,k/74; Ja/12/v,k/75; Ja/12/v,k/76; Ja/12/v,k/77; Ja/12/v,k/78; Ja/12/v,k/79; Ja/12/v,k/80; Ja/12/v,k/81; Ja/12/v,k/82; Ja/12/v,k/83:
- Zpracování zadávací a realizační dokumentace bude konzultováno s VAK Pardubice a.s.
 - Před zahájením stavby se vytyčí sítě a zařízení ve správě VAK Pardubice a.s.
 - Ke kolaudaci bude provedeno geodetické zaměření stavby podle směrnice VAK Pardubice a.s. a dokumentace skutečného provedení.
 - Ke kolaudaci stavebního objektu SO.17 – Ovládaní a signalizace bude předložen provozní řád
- f) **Krajská hygienická stanice Pardubického kraje** ze dne 20.6.2012 č.j. KHSPA09206/2012/HOK-Pce:
- Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 - Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaných vodovodních řadů
- g) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje** ze dne 29.6.2012 č.j. SUSPK/3022/2012:
- u příslušného silničního správního úřadu bude získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k provádění stavebních prací dle schválených situací a tabulek zásahů k jednotlivým SO.
 - uložení vodovodního potrubí při příčných překopech pod živičnou částí komunikace bude min. 1,50 m. Příčné překopy budou prováděny po půlkách.
 - Uložení vodovodního vedení ve dně příkopu (podélným protlakem nebo výkopem) bude v hloubce min. 2,40 m od hrany živiční části komunikace
 - Podélné uložení na vnější hraně příkopu (podélným protlakem nebo výkopem) bude v takovém hloubce, aby v příčném řezu bylo uloženo min. 1,5 m pode dnem příkopu.
 - Podélné uložení vodovodního vedení v komunikaci bude v 1/2 jízdního pruhu, živičná obrusná vrstva bude provedena v šířce zasaženého jízdního pruhu.
 - U SO 05 bude vodovodní řád uložen v živičné části silnice 111/3182 (v extravilánu) v délce 594 m za podmičky celkové úpravy konstrukce vozovky (rýha + krajnice + příkop) a obrusná živičná vrstva obnovena v šířce 1/2 komunikace. Úprava komunikace bude provedena dle vzorového řezu, který je součástí DSP.
 - Křížení s Ředickýn potokem (SO 05) ve staničení 6,2734 je řešeno přechodem pode dnem vodoteče v komunikaci.
 - Hydranty s funkcí vzdušníku a kalniku, které budou umístěny v příkopu, budou viditelně označeny.
 - Zařízení nesmí bránit běžné údržbě.
 - Rýhy - výkopy budou otevírány po úsecích délky do 50 m s tím, že zához a zhutnění bude ukončeno vždy do pěti dnů, výkopek nebude ukládán na vozovku.
 - Zásyp rýh a jam v prostoru sil. pozemku bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách s vyloučením použití vytěžené zeminy
 - Dojde-li při provádění stavebních prací k poškození silničního příkopu, bude investorem zasažený příkop obnoven včetně zasažených sjezdů.
 - Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
 - Při realizaci budou aplikovány technické podmínky (TP 146) "Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací" schválených MŮS ČR - OPK č.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001 s účinností od 1.5.2001 včetně jejich součástí - katalogových listů řešících skladbu konstrukčních vrstev obnovovaných vozovek. Výkres vzorového uložení potrubí včetně konstrukce komunikace je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.
 - Provádění stavebních prací a uložení vedení v prostoru silničních pozemků je zpoplatněno dle sazebníku náhrad a nájemného za zvláštní užívání silnic ve vlastnictví Pardubického kraje schváleného RPK usnesením RI04 ze dne 20.5.2006.
 - Stavební práce v prostoru silničních pozemků budou zahájeny poté, co od nás zhotovitel (investor) příslušnou část pozemků protokolárně převezme a současně se zaváže uhradit předepsané poplatky.
 - Po dokončení stavby bude dotčený úsek silnice zpětně předán zástupci SÚSPK.
- h) **Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové** ze dne 26.6.2012 č.j. PVZ/12/14920/SK/0:
- Startovací jámy pro řízení protlaků požadujeme situovat minimálně 2 m od břehových hran jednotlivých vodotečí

- Veškeré vodoměrné šachty a další zařízení (např. stanice dispečinku) požadujeme umístit minimálně 6 m od břehové hrany vodotečí, které jsou v naší správě
 - U všech přechodů vodotečí v naší správě požadujeme výšku krytí přechodů minimálně 1,5 m pode dnem
 - Všechny přechody vodotečí požadujeme zabezpečit tak, aby správce toku mohl korytem pořídit těžkou mechanizací (25t) bez omezení
 - Požadujeme oznámit zahájení prací s týdenním předstihem (p.Janovský, tel.: 721622297). Po ukončení stavby bude náš pracovník přizván k odsouhlasení provedených prací
 - Před zahájením kolaudačního řízení požadujeme předat geodetické výškové a směrové zaměření přechodů jednotlivých vodotečí v naší správě. Všechny přechody vodotečí osadit informativním tyčovým značením
- i) **Zemědělská vodohospodářská správa Hradec Králové** ze dne 23.8.2011 č.j. ZVHS//2011/ÚPHK; ze dne 11.5.2012 č.j. ZVHS//2012/ÚPHK:
- Požadujeme, aby křížení bylo provedeno protlakem minimálně 1 m pod niveletou dna HOZ. Jakékoliv další zásahy do HOZ je nutné konzultovat
 - V místě souběhu vodovodu s korytem HOZ požadujeme minimální vzdálenost 4 m od břehové hrany.
 - Místa křížení požadujeme vyznačit označníky (barevné sloupky)
 - U objektu SO 04 Centrální ČS – propustek požadujeme plynulé napojení propustku na stávající niveletu dna
 - Během prací budou učiněny takové opatření, aby nedošlo k zanesení koryta HOZ sedimenty
 - Na základě Opatření ministra zemědělství Č ke dne 30.6.2012 ZVHS zaniká. Požadujeme, aby organizace která převezme HOZ, byla přizvána k převzetí hotových prací.
- j) **Lesy České republiky s.p., Lesní správa Choceb** ze dne 10.6.2011 č.j. LCR164/000088/2011; ze dne 19.6.2012 č.j. LCR164/001634/2012:
- Vodovod na pozemku p.č. 1036/1 v k.ú. Ostřetín bude uložen v předepsané hloubce, označen
 - Pozemky budou maximálně šetřeny tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému poškození
 - Začátek prací bude včas LČR, s.p. ohlášen
 - Po skončení prací budou pozemky uvedeny a předány v náležitém stavu zástupci LČR, s.p.
 - Veškeré újmy na majetku budou hrazeny z prostředků investora stavby
 - Po skončení akce dojde k zaměření stavby a sepsání smlouvy o věcném břemeni mezi oběma zúčastněnými stranami
- k) **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace** ze dne 12.6.2012 č.j. 4651/2012 OŘ HKR:
- Před zahájením prací je nutné na dobu realizace stavby na pozemku SŽOC p. č. 372/4 k. ú. Černá za Bory uzavřít s OŘ HKR nájemní smlouvu. Kontaktní pracovník p. H. Kořínková tel. 972 341 261.
 - Před zahájením prací musí být objednáno vytyčení sítí a dozor (na náklady investora). V prostoru staveb se nachází kab. trasa v správě SSZT: SO 01 - kab. trasa se nachází vlevo cca 5 m od osy 1. koleje ve správě SSZT pro technologickou jámu požadujeme dodržet ochranné pásmo kab. trasy (1,5 m)dle zák. 127/2005Sb a 458/2000Sb. Kabelové trasy ve správě SSZT se nachází i u ostatních SO umístěných v ochranném pásmu a v obvodu dráhy. Vytyčení pro všechny výše uvedené SO objednejte a případný způsob doplňkové ochrany trasy během stavby projednejte na tel. 724947734 p. Stránský. Dále se v prostoru stavby SO 01 nachází kabelová trasa VN 6 kV ve správě SEE. Tímto prodlužujeme platnost samostatného vyjádření č.j. 1705/11-SOC PCE ze dne 6. 4. 2011 - viz příloha do 30. 6. 2013 a požadujeme splnění všech podmínek v něm stanovených. Vytyčení dotčených kabelových tras zajistí na objednávku a bližší podmínky sdělí p. Radmil Brožek, tel.: 724403589
 - Požadujeme splnit podmínky ČD Telematiky, a.s. stanovené v samostatném vyjádření č.j.11373/2012-0 ze dne 8. 6. 2012.

- V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyzkoušet drážní dohled nad stavbami v OPD vedoucího provozního střediska STO Choceň pana Šrubáře (tel. 724 403 570) a dohodnout s ním způsob provádění dohledu nad pracemi prováděnými v blízkosti drážních zařízení dle technologického postupu prací. Upozorňujeme, že k provádění startovacích jam a realizaci protlaků musí být objednan drážní dohled OR HKR, který bude vykonáván na základě písemné objednávky na náklady investora. Na STO Pardubice bude nahlášen pracovník stavebního dozoru investora a tel. spojení na něj.
 - Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpovědného zástupce SŽDC OR Hradec Králové týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení a pokyny dalších správců kabelů.
 - Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o drahách Č. 266/1994v platném znění, vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, příslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, předpisy S3-Železniční svršek, S4- Železniční spodek a další příslušné platné normy ČSN.
 - Před zahájením, při provádění a po dokončení každého protlaku požadujeme zajistit prostorové měření všech kolejí nad realizovanými protlaky (na náklady investora).
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez přítomnosti a souhlasu objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem SŽDC.
 - Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
 - Likvidaci odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě.
 - Stavba SO 01 je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů. Trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 - Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 341530-Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, ČSN 343109-Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení-pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC, nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati a nesmí dojít ke ztížení železničních modernizačních akcí, údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Dojde-li v průběhu prací k jakémukoliv narušení bezpečnosti nebo plynulosti ve vlakové dopravě vlivem této stavby nebo bude-li poškozeno zařízení vesměs SŽDC, budou veškeré náklady na odstranění závad a finanční postihy účtovány investorovi této akce. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Po dokončení stavebních prací požadujeme uvést pozemky SŽDC do náležitého stavu.
 - Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor SŽDC OR HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně zašle na technický úsek OR HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek. Do- kladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření SŽDC OR HKR.
 - 16) Nejpozději při jednání o uvedení stavby do trvalého provozu požadujeme předat k archivaci 1 x situaci skutečného provedení stavby v obvodu dráhy a v OPD, zaměřenou oprávněnou geodetickou firmou včetně parcelních čísel.
 - Veškeré změny v projektové dokumentaci (další stavby, které by zasahovaly v OPD, obvodu dráhy) požadujeme předložit k novému posouzení.
- l) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice ze dne 15.11.2011 č.j. 014053/38020/41/Č.Ž/2010; ze dne 21.6.2012 č.j. 003138/38200/3/Č.Ž/2011:

- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, t.j. (listopad - březen)
 - Montážní jámy budou umístěny mimo těleso komunikace, vytěžený materiál bude uložen mimo vozovku
 - Vozovka silnice 1/35, mimo vyhrazené místo pro podélné uložení, nesmí být využívána pro skladování jakéhokoli materiálu nebo pro odstavování mechanizace
 - Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSO ČR, Správa Pardubice
 - Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR - DI Pardubice, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad - Krajský úřad Pce kraje, OOSHI Pardubice
 - Chránička bude vyvedena na úroveň startovacích jam, min. hloubka uložení v silničním pozemku (pod stavbou silnice) 130 cm (vrchní lic chráničky).
 - Před prováděním definitivního krytu vozovky bude provedeno měření zhutnění - rázový modul deformace v aktivní zóně. V případě, že zhutnění bude odpovídat Technickým podmínkám č. 146, vydaných MOS ČR - povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (tab. Č. 1), budou položeny níže specifikované živичné vrstvy s přesahem krytové vrstvy.
 - Živичné vrstvy v místě zásahu budou zařízneny do pravidelného obrazce
 - Vytěžený materiál bude odvezen na skládku, nesmí být použit k záhozu rýhy
 - Zához bude proveden z netříděného stérkopisků a hutněn po vrstvách 200 mm do úrovně 550 mm od nivelety vozovky. Další vrstvy budou provedeny následovně:

-šterkodrť ŠD	300 mm
-obalované kamenivo střednězrné OKS I	130 mm
-asfaltový beton ABVH I	70 mm
-asfaltový beton A8S I	50 mm

 Vrstvy OKS I a ABVH I je možné nahradit podkladovým betonem PB I dle ČSN 736124 Vrchní krytová vrstva bude přesahovat vlastní výkop o 20 - 50 cm, svislé napojení na krytstávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (asfalto-bitumenová páska). Konečná úprava krytu smí být provedena až po úplné konsolidaci zásypu rýhy.
 - Před vlastní realizací stavby vyzve investor stavby ŘSD ČR, Správu Pardubice k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uložení do stavby silnice je způsobilné dle metodiky ŘSD ČR. Bez potvrzení této smlouvy a zaplacení stanovené náhrady nebude ze strany ŘSD ČR, Správy Pardubice vydán souhlas k provádění stavebních prací.
 - Před vlastní prováděním stavebních prací požádá investor, případně zhotovitel ŘSD ČR o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 25, odst. 6, písm c) zákona Č.13/1997 Sb. Žádost o vydání souhlasu bude obsahovat všechny náležitosti dle "žádosti" a bude doložen snímek pozemkové mapy (musí obsahovat parc.číslo dotčeného silničního pozemku) a údaje o dotčeném pozemku od příslušného Katastrálního úřadu.
 - Na základě vydaného souhlasu ŘSD ČR s prováděním stavebních prací bude požádán silniční správní úřad - Krajský úřad, ODSHI Pardubice o povolení zvláštního užívání silnice - provádění stavebních prací (§ 25, odst. 6 písm .c). Vlastní stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 - Podmínky pro provádění stavebních prací na částí pozemků p.č. 2391/29, 2391/31 a 2391/30 k.ú. Holice v Čechách zastavěných stavbou místní komunikace (chodník nebo veřejná zeleň) stanoví příslušný vlastník stavby.
- m) Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. ze dne 19.7.2011 – vyjádření ke stavbě objektu SO 09 a SO 05:
- Zemní práce budou soustředěny na dobu vegetačního klidu s výjimkou vyložené nepřítěné počasí v zimních měsících (velký mráz, bláto, deště), nebude-li možné posunout zemní práce na dobu mimo vegetační klid, bude vše písemně domluveno se zemědělskou společností Ostřetín, a.s.
 - Započítání zemních prací bude nahlášeno 3 měsíce předem

- Při výkopových pracích bude zabráněna a poškozena co nejmenší plocha, oddělena omítkou a podomítkou. Před zasypáním výkopů budou napojeny všechny drenáže a zemina pod nimi bude řádně ztuhněna. Pro kontrolu bude před zasypáním bude přizván zástupce Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.
- n) **Loučná – Dašice, a.s. Dašice** ze dne 16.5.2011:
 - Nájemce bude před zahájením výstavby dila včas informován a to tak, aby neprovedl oselí části pozemků, kterých se výstavba týká.
 - Použitá plocha pozemků při výstavbě dila bude ze strany investora minimalizována.
- o) **Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, odbor majetku a investic** ze dne 11.6.2012 č.j. 3/36814/2012:
 - Stavební objekt SO 01 – Stavebník je povinen po dokončení akce uvést pozemky do původního stavu.
- p) **Služby města Pardubic a.s., technické oddělení** ze dne 3.6.2011 č.j. 11254/IO:
 - Před zahájením prací požádá investor o vytyčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (p. Kasal- tel.: 466 260 854)
 - Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
 - Při provádění zemních prací musí být kabelové vedení zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
 - Investor požádá divizi VO o kontrolu stávajících kabelových vedení před záhozem.
 - Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchranný systém, TKO apod.)
 - Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadují provedení oprav poškozených částí (obrubníky, chodník, komunikace apod.)
- q) **Dopravní podnik města Pardubic a.s.** ze dne 7.6.2012 č.j. Lp/12/670n:
 - Stavba SO 01 v úseku čmá z Bora – Dašice (autobusové linky 12 a 28) nesmí omezit provoz linek městské hromadné dopravy.
 - Případné zřízení objížďky v čmá z Bora při překopu Hostivické ulice je třeba projednat v předstihu alespoň deseti pracovních dnů stejně jako případné přesunutí zastávek MHD.
- r) **Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad** ze dne 23.7.2012 spisová značka S-MUHO 7525/2012/ŽPSÚ/Kr – koordinované stanovisko:
 - Silniční správní úřad - v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) je nutné předkládat žádosti o zvláštní užívání komunikací – provádění stavebních prací event. uzavírek (úplné nebo částečné) komunikací;
 - zamezit znečišťování místních komunikací a silnic v mimořádných případech provést okamžitě očištění; u objektu SO 05 vybudovat oklepové plochy před nájezdem na komunikace
 - v případě zvýšené prašnosti vzniklé provozem techniky na komunikacích provést opatření ke snížení vlivu životního prostředí zejména v intravilánu,
 - včas informovat dotčené osoby o potřebných omezeních v dopravě
 - Státní památková péče - Žádné nemovitě kulturní památky podél celé trasy skupinového vodovodu nesmí mít stavbou nijak dotčeny ani ohroženy. V případě, že bude nutné přiblížení se k nemovitě kulturní památce, bude orgán ochrany památkové péče předem požádán o vydání závazného stanoviska, ve kterém budou vydány podmínky ochrany jednotlivých staveb.
 - Místo dotčené stavby je území s archeologickými nálezy. Upozorňujeme, že na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen podle ust. §22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
 - Dále upozorňujeme na památky lokálního charakteru a objekty drobné architektury (křížky kapličky, zvoničky pomníčky apod.), které nesmějí být stavbou poškozeny
- s) **Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad** ze dne 3.6.2011 č.j. MUHO/08143/2011/ŽPSÚ/Zr:

- Na lesní pozemky v případě dotčení ochranného pásma lesa nesmí být ukládán žádný materiál
 - Nesmí dojít k poškození stojících stromů ani jejich kořenových systémů
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) Před zahájením zemních prací musí být veškeré podzemní sítě vytyčeny a je nutno postupovat dle podmínek a vyjádření provozovatelů dotčených sítí a příslušných ČSN (Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN - ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí), ČSN 33 3301, ČSN 73 3050 čl. 54-57, ČSN EN 12007-1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04 a ČSN 73 6005. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu zařízení inženýrských sítí ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí
 - b) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 - c) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby
 - d) Kontrolní prohlídky v průběhu stavby (kontrolní dny)
 - e) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
 - f) Stavebník je povinen dodržet rozhodnutí Městského úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad ze dne 13.10.2011 č.j. MUHO 10314/2011/ŽPSÚ/Se – Územní rozhodnutí.
 - g) Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdňém stavu, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno.
 - h) Stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
 - i) Stavbou nesmí v dané lokalitě dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody
 - j) Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd k jednotlivým nemovitostem.
 - k) Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd záchranného integrovaného systému (vozidla lékařské služby, Policie a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) k přilehlým nemovitostem.
 - l) S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o nezávadné likvidaci odpadů.
 - m) Pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pozbývá toto stavební povolení platnosti.
 - n) Stavbu lze užívat jen v souladu s ustanovením § 120 a § 122 stavebního zákona
 - o) K žádosti o užívání stavby stavebník předloží závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, pracoviště Pardubice k užívání stavby.
 - p) K žádosti o užívání stavby stavebník předloží mimo jiné doklady o předepsaných zkouškách, geodetické zaměření stavby, certifikáty použitých materiálů, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců podzemních sítí atd.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2016**.

Odůvodnění:

Dne 20.7.2012 podal žadatel, Vodovody a kanalizace a.s., Teplého 2014, Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, žádost o stavební povolení na SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO (SO 01 Řad Pardubice – Dašice k.ú. Černá z Bory, k.ú. Zmínny, k.ú. Dašice; SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň; SO 03 Řad Roveň k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň; SO 04 Centrální ČS k.ú. Horní Roveň; SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín, k.ú. Holice v Čechách; SO 06 ČS Holice, výtlač do

vodojemu Holice HP k.ú. Holice v Čechách; SO 08 – Čerpací stanice Ostřetin k.ú. Ostřetin; SO 09 Řád ČS Ostřetin - Horní Jelení k.ú. Ostřetin, k.ú. Horní Jelení; SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška k.ú. Holice v Čechách); SO 11 - Řád do ČS Muška do JZ sektoru k.ú. Holice v Čechách; SO 17 Ovládní a signalizace. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad Městského úřadu Holice oznámil opatření ze dne 15.8.2012 pod č.j. MUHO/10322/2012 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, v souladu s ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Žádné námítky nebyly doručeny

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/74

Vyjádření ze dne 5.6.2012 č.j. Ja/12/v,k/75

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/76

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/77

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/78

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/79

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/80

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/81

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/82

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/83

Vyjádření ze dne 5. 6. 2012 č.j. Ja/12/v,k/84

Telefonica 02 Czech.Republic, a.s.

Vyjádření ze dne 11. 6. 2012

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Souhlas ze dne 20. 6. 2012 č.j. 5000644017

ČEZ Distribuce, a.s.

Vyjádření ze dne 4. 6. 2012 č.j. 1044573405

Souhlas s prováděním činnosti v ochranném pásmu ze dne 4. 6. 2012 č.j. 1044573467

Krajské ředitelství Policie, Dopravní inspektorát Pardubice

Stanovisko DI ze dne 15.6.2012 č.j. KRPE-96-311/ČJ-2012-170606

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad

Územní rozhodnutí ze dne 13. 10. 2011 č.j. MUHO/13617/2011

Územní souhlas ze dne 22.6.2012 č.j. MUHO/08512/2012

Souhlas ze dne 22.6.2012 č.j. MUHO/08522/2012

Souhrnné vyjádření ze dne 23.7.2012 č.j. S-MUHO 7525/2011/ŽPSÚ/KF

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí

Souhlas s navrženou trasou ze dne 13. 7. 2011 č.j. 44867/11Na

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ze dne 27. 7. 2011 č.j.

OZP/44868/2011/GS

Souhlasné stanovisko VKP ze dne 18. 7. 2011 č.j. OZP/47698/2011Nes

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad

Souhlas s trasou ze dne 28.7.2011 č.j. MU HO 8143/2011/ZP/Po

Závazné stanovisko - souhlas k odnění ZPF ze dne 28.7.2011 č.j. MU HO

8143/2011 /ZP /Po

Závazné stanovisko VKP ze dne 16. 8. 2011 č.j. MUHO11195/2011 ŽP/Po

Závazné stanovisko - souhlas v ochranném pásmu lesa ze dne 16. 8. 2011 č.j.

MUHO/08143/2011/ŽPSÚ/Zr

Magistrát města Pardubice, odbor dopravy

Rozhodnutí ze dne 9. 8. 2011 č.j. MmP/51115/2011 OD 2

Rozhodnutí ze dne 5. 9. 2011 č.j. MmP/56944/2011 002

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad

Rozhodnutí ze dne 15. 8. 2011 č.j. MUHO 11157/2011/ŽPSU/Mh

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice

Závazné stanovisko ze dne 7.7.2011 č.j. 4503/14869-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 30.6.2011 č.j. 4519/14888-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 23.6.2011 č.j. 4536/14876-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 7.7.2011 č.j. 4502/14870-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 30.6.2011 č.j. 4518/14889-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 27.6.2011 č.j. 4534/14878-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 23.6.2011 č.j. 4535/14877-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 7.7.2011 č.j. 4501/14871-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 28.6.2011 č.j. 4533/14879-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 30.6.2011 č.j. 4517/14890-ÚP/2011-1420

Závazné stanovisko ze dne 7.7.2011 č.j. 4500/14872-ÚP/2011-1420

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice

Stanovisko ze dne 29. 6. 2012 č.j. SUSPKI3022/2012

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, pracoviště Pardubice

Závazné stanovisko ze dne 20. 6. 2012 č.j. KHSPA09206/2012/HOK-

Pce

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Pardubice

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-723/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-724/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-725/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-726/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-727/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-728/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-729/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-730/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-731/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-732/2012-Pa

Závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2012 č.j. HSPA-13-733/2012-Pa

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí

Záměr ze dne 14. 6. 2011 č.j. KrÚ 46972/2011/0ŽPZiPe

Vyjádření k záměru ze dne 26.7.2011 č.j. KrÚ 65414/2011/0ZPZiKa

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy

Rozhodnutí ze dne 25.7.2011 č.j. ODSHI-64923/2011-Ky

Rozhodnutí ze dne 20.7.2011 č.j. ODSHI-63884/2011-Ky

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Stanovisko správce povodí ze dne 26.6.2012 č.j. PVZ12/14920/SKIO

Smlouva ze dne 1. 9. 2011

Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Hradec Králové

Vyjádření ze dne 11. 5. 2012 č.j. ZVHS/2012/UPHK

Vyjádření ze dne 23. 8. 2011 č.j. ZVHS/2011/UPHK

Lesy ČR, s.p., lesní správa Choceň

Souhlas ze dne 19. 6. 2012 č.j. LCR164/001634/2012

Vyjádření, souhlas ze dne 10. 6. 2011 č.j. LCR164/000088/2011

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 22.6.2012

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Souhrnné stanovisko ze dne 27.6.2012 č.j. 4651/2012 OŘ HKR

Drážní úřad, stavební skce - oblast Praha

Souhlas ke zřízení stavby ze dne 12. 6. 2012 č.j. MP-SOP1 040/12-2/Lz DUCR-

31489/12/Lz

Souhlas ke zřízení stavby ze dne 12. 6. 2012 č.j. MP-SOP1040/12-3/Lz DUCR-

31496/12/Lz

Souhlas ke zřízení stavby ze dne 12. 6. 2012 č.j. MP-SOP1040/12-3/Lz DUCR-

31568/12/Lz

Souhlas ke zřízení stavby ze dne 12. 6. 2012 č.j. MP-SOP1040/12-3/Lz DUCR-

31591/12/Lz

Služby města Pardubice, a.s.

Vyjádření ze dne 3.6.2012 č.j. 11254/10

Dopravní podnik města Pardubice, a.s.

Vyjádření ze dne 7.6.2012 č.j. Lp/12/670m

Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic

Souhlas vlastníka pozemku ze dne 11. 6. 2012 č.j. 3/36814/2012
Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Pardubice
 Souhlas vlastníka ze dne 21. 6. 2011 č.j. 003138/38200/3/ČZ/2011
 Mail ze dne 18.6.2012 - potvrzení o platnosti vyjádření
 Souhlas vlastníka ze dne 15. 11. 2010 č.j. 019053/38020/41/ČZ/2010
 Mail ze dne 12. 7.2012 - potvrzení o platnosti vyjádření
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.
 Vyjádření ze dne 19. 7. 2011
Loučná - Dašice, a.s., Dašice
 Vyjádření nájemce ze dne 16. 5. 2011
Plná moc ze dne 24. 9. 2010
Živnostenské listy, Výpis z OR a Osvědčení o autorizaci oprávněného projektanta

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolení vodního díla SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO (SO 01 Řad Pardubice – Dašice k.ú. Černá za Bory, k.ú. Zminný, k.ú. Dašice; SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň; SO 03 Řad Roveň k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň; SO 04 Centrální ČS k.ú. Horní Roveň; SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín, k.ú. Holice v Čechách; SO 06 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP k.ú. Holice v Čechách; SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín k.ú. Ostřetín; SO 09 Řad ČS Ostřetín - Horní Jelení k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Jelení; SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška k.ú. Holice v Čechách; SO 11 - Řad do ČS Muška do JZ sektoru k.ú. Holice v Čechách; SO 17 Ovládání a signalizace nebude v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavbu povolit.

Projektovou dokumentaci stavby SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO (SO 01 Řad Pardubice – Dašice k.ú. Černá za Bory, k.ú. Zminný, k.ú. Dašice; SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň; SO 03 Řad Roveň k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň; SO 04 Centrální ČS k.ú. Horní Roveň; SO 05 Řad Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín, k.ú. Holice v Čechách; SO 06 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP k.ú. Holice v Čechách; SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín k.ú. Ostřetín; SO 09 Řad ČS Ostřetín - Horní Jelení k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Jelení; SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška k.ú. Holice v Čechách; SO 11 - Řad do ČS Muška do JZ sektoru k.ú. Holice v Čechách; SO 17 Ovládání a signalizace vypracovala firma Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ 60113111; datum květen 2012; zakázkové číslo M12/004.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Zajištění bezproblémového přívodu vody od napojovacího místa na SV Pardubice do vodojemu Holice – dolní tlakové pásmo
- Umožnění výstavby vodovodu v oblastech, kde dosud veřejný vodovod není
- Zvýšení provozního zabezpečení dodávky v celé oblasti východně od Pardubic včetně posílení přívodu vody do ČS Moravanský
- NA centrální akumulaci a přívod vody z Pardubic navazují rozvodové řady pro zásobení bilančně deficitní oblastí Holicka
- Dostavba dispečinku je nezbytnou podmínkou řádného provozování soustavy skupinového vodovodu (dostavba stávajícího dispečinku SV Pardubice do nově napojené oblasti na Holicku)

K záměru stavby vydal stavební úřad Městského úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad územní rozhodnutí pod spis.zn. č.j.MUHO 10314/2011/ŽPSÚ/Se – Územní rozhodnutí dne 13.10.2011 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn.MUHO 07815/2012/ŽPS/Se dne 22.6.2012.

Krajský úřad Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství v souladu s § 115 odst. 18 vodního zákona stanovil sdělením ze dne 9.5.2012 pod spisovou značkou SpKrÚ 27217/2012/OŽPZ že vodoprávní povolení ke stavbě vodního díla SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO (SO 01 Řad Pardubice – Dašice k.ú. Černá za Bory, k.ú. Zminný, k.ú. Dašice; SO 02.3 Řad Prachovice – Dolní Roveň k.ú. Prachovice u Dašic, k.ú. Dolní Roveň; SO 03 Řad Roveň k.ú. Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň; SO 04 Centrální ČS k.ú. Horní Roveň; SO 05 Řad

Roveň – vodojem Holice – dolní tlakové pásmo k.ú. Horní Roveň, k.ú. Ostřetín, k.ú. Holice v Čechách; SO 06 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP k.ú. Holice v Čechách; SO 08 – Čerpací stanice Ostřetín k.ú. Ostřetín; SO 09 Řad ČS Ostřetín - Horní Jelení k.ú. Ostřetín, k.ú. Horní Jelení; SO 10 - Úpravy ČS Holice – Muška k.ú. Holice v Čechách; SO 11 - Řad do ČS Muška do JZ sektoru k.ú. Holice v Čechách; SO 17 Ovládání a signalizace vydá Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, oddělení vodního hospodářství.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad v řízení posoudil účastníky podle § 115 vodního zákona a podle § 109 stavebního zákona.

Z důvodu velkého počtu účastníků stavebního – vodoprávního řízení vodoprávní úřad doručoval rozhodnutí o zahájení řízení veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 115 odst.5 stavebního zákona oznamuje doručením veřejnou vyhláškou (těm účastníkům, kterým tímto způsobem doručil zahájení řízení).

Účastníci řízení (doporučené do vlastních rukou na doručenkou) dle § 27 odst. 1 písm.a)

správního řádu a dle §109 odst.1 stavebního zákona

Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdgv3v

zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

Obec, na jejím území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Dašice (Dašice, Zminný, Prachovice)

Obec Dolní Roveň (Dolní Roveň, Horní Roveň)

Obec Ostřetín (Ostřetín)

Statutární město Pardubice obvod IV (Černá za Bory)

Město Horní Jelení (Horní Jelení)

Město Holice (Holic)

Vlastníci pozemků a zařízení dotčených stavbou a ostatní účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou

dle § 27 odst. 1 písm.b) správního řádu, § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 109 stavebního zákona (seznam účastníků k nahlédnutí na vodoprávním úřadě) – majitelé dotčených pozemků stavbou a majitelé sousedních nemovitostí.

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86

sídlo: Klášterní č.p. 54, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Magistrát Města Pardubice, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z

sídlo: Perštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2

Police ČR Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, DI HK, IDDS: urnai6d

sídlo: Mrštíkova č.p. 541, 500 09 Hradec Králové 9

Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaaav

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice

Vypovídání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková

Zástupce vedoucího ŽP a stavebního úřadu

otisk úředního



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 3 000,- byl zaplacen dne 20.7.2012 č.d. 6118.

Město Dašice, Obec Dolní Roveň, Obec Ostřetín, Statutární město Pardubice obvod IV, Město Horní Jelení žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklém. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí – vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmutí na odbor životního prostředí Městského úřadu Holice. Toto rozhodnutí – vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce Městského úřadu Holice.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdržel:

Účastníci řízení (doporučené do vlastních rukou na doručenkou) dle § 27 odst. 1 písm.

správního řádu a dle §109 odst.1 stavebního zákona

Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdgv3v

zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

Vlastníci pozemků a zařízení dotčených stavbou a ostatní účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou

dle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 115 odst.8 vodního zákona a § 114 správního řádu

Obec, na jejím území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Dašice (Dašice, Zmínny, Prachovice)

Obec Dolní Roveň (Dolní Roveň, Horní Roveň)

Obec Ostřetín (Ostřetín)

Statutární město Pardubice obvod IV (Černá za Bory)

Město Horní Jelení (Horní Jelení)

Město Holice (Holic)

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86

sídlo: Klášterní č.p. 54, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Magistrát Města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z

sídlo: Perštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2

Magistrát Města Pardubic, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, IDDS: ukzbx4z

sídlo: Perštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2

Policie ČR Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, DI HK, IDDS: urnai6d

sídlo: Mrštíkova č.p. 541, 500 09 Hradec Králové 9

Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hlyaaav

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice

Na vyžádání:

Správa železniční dopravní cesty s.o. SDC Pardubice, Hlaváčova 206, Pardubice 53002